

О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Постановление Правительства Российской Федерации · № 1014 · от 02.06.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 2 ИЮНЯ 2022 Г. № 1014

МОСКВА

Действует до 1 сентября 2028 г. - пункт 4 настоящего Постановления

О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.01.2025 № 63)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 43, ст. 5973);

пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного энергетического надзора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 32 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного энергетического надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 4, ст. 676).

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 июня 2022 г. № 1014

ПРАВИЛА

расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.01.2025 № 63)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии, за исключением:

- а) аварий в электроэнергетике и инцидентов в электроэнергетике, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
- б) аварий и инцидентов, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности.

2. Для целей настоящих Правил под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

3. Расследование причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (на объектах (в организациях), подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, - подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти) (далее - уполномоченный орган). Уполномоченный орган расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

- а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
- б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
- в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

4. Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

5. При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:

- а) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (далее - оперативная информация) в уполномоченный орган и органы местного самоуправления;
- б) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации;
- в) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;
- г) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация;
- д) содействовать уполномоченному органу при расследовании причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил;
- е) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 настоящих Правил;

ж) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.

6. Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, осуществляет передачу оперативной информации в уполномоченный орган в течение 2 часов с момента выявления аварийной ситуации, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, - в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

7. Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо (при отсутствии такой возможности) устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме.

8. Оперативная информация содержит:

а) наименование собственника или иного законного владельца, на объекте которого произошла аварийная ситуация;

б) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

в) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате "ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ");

г) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;

д) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

е) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность, паропроизводительность объекта, на котором произошла аварийная ситуация);

ж) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

з) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);

и) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования;

к) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате "ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ"), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей;

л) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.

9. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается уполномоченным органом не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации.

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в уполномоченный орган и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее - уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации.

Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента

получения от собственника или иного законного владельца объекта, на котором произошла аварийная ситуация, уведомления о возникновении последствий, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил. Содержание уведомления о возникновении последствий, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной информации, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящих Правил.

II. Расследование причин аварийной ситуации уполномоченным органом

10. Решение уполномоченного органа о расследовании причин аварийной ситуации и создании комиссии по расследованию причин аварийной ситуации (далее - комиссия) оформляется приказом уполномоченного органа. В состав комиссии кроме должностных лиц уполномоченного органа включаются уполномоченные представители:

- а) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, - при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- б) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере теплоснабжения (за исключением производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также передачи тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в том числе произведенной источниками тепловой энергии в случае, если такие источники тепловой энергии входят в схему теплоснабжения, включающую источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) (по согласованию);
- в) органов местного самоуправления поселений, городских округов;
- г) единой теплоснабжающей организации (по согласованию);
- д) собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

11. Комиссия вправе также привлекать к расследованию представителей государственной жилищной инспекции, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей, научных и экспертных организаций, заводов-изготовителей, а также организаций, выполнявших подрядные, проектные и конструкторские работы в отношении объектов, на которых произошла аварийная ситуация или на которых произошли отклонения от установленных технологических режимов работы вследствие произошедшей аварийной ситуации.

12. Расследование причин аварийной ситуации начинается незамедлительно после принятия решения уполномоченным органом о расследовании и заканчивается в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня принятия уполномоченным органом такого решения.

В случае необходимости срок проведения расследования причин аварийной ситуации продлевается соответствующим решением уполномоченного органа, при этом общий срок расследования не может превышать 65 календарных дней.

13. В ходе расследования причин аварийной ситуации устанавливаются причины и предпосылки возникновения аварийной ситуации, круг лиц, действия (бездействие) которых привели к возникновению аварийной ситуации, а также разрабатывается перечень противоаварийных мероприятий по устранению причин и предотвращению возникновения аварийных ситуаций на объектах (далее - противоаварийные мероприятия).

14. При расследовании причин аварийной ситуации выявляются и устанавливаются условия их возникновения, в том числе:

- а) обстоятельства, предшествовавшие аварийной ситуации, в том числе действия (бездействие)

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей, повлекшие возникновение аварийной ситуации;

б) соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, а также технических регламентов;

в) своевременность принятия мер по устранению последствий аварийной ситуации и дефектов оборудования, повышению его надежности, повышению качества и соблюдению сроков проведения ремонтных работ, испытаний и профилактических осмотров, осуществлению контроля за состоянием оборудования, а также по соблюдению технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;

г) соблюдение нормативных сроков восстановления теплоснабжения потребителей.

15. Для выявления причин аварийной ситуации в ходе расследования проводятся следующие необходимые действия:

а) сохранение послеаварийной обстановки (по возможности);

б) изъятие и передача по акту приема-передачи регистрограмм, записей оперативных переговоров, фотокопии оперативных журналов персонала, занятого в ликвидации аварийной ситуации, и иных необходимых документов;

в) описание послеаварийного состояния указателей положения защитных устройств и блокировок;

г) сбор документации по техническому обслуживанию отказавшего (поврежденного) оборудования;

д) сбор сведений о предаварийном состоянии положения защитных устройств и блокировок;

е) сбор сведений о причинах вывода (или избыточного ввода) защитных устройств и блокировок в предаварийном режиме;

ж) осмотр, фотографирование послеаварийной обстановки, видеосъемка (при необходимости), составление схемы и эскиза места аварийной ситуации;

з) опрос очевидцев аварийной ситуации, руководителей организаций, на объектах которых произошла аварийная ситуация, оперативного персонала, а также получение объяснений (в письменной форме) опрошенных лиц;

и) выяснение обстоятельств, предшествовавших аварийной ситуации, а также установление причин их возникновения;

к) выяснение характера нарушения технологических процессов и условий эксплуатации оборудования объектов, на которых произошла аварийная ситуация;

л) оценка действий оперативного персонала и руководителей организаций, на объектах которых произошла аварийная ситуация, по предупреждению возникновения и предотвращению развития аварийной ситуации;

м) проверка соответствия действий оперативного персонала нормативным и техническим требованиям;

н) выявление нарушений установленных норм и правил эксплуатации объектов;

о) проверка соответствия объекта и (или) технологического процесса проектным решениям;

п) проверка соответствия использования оборудования объектов, на которых произошла аварийная ситуация, установленной области его применения;

р) проверка наличия и исправности средств защиты персонала объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

с) проверка наличия технической документации по эксплуатации объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

16. При проведении расследования причин аварийной ситуации комиссия:

а) проводит обследование объектов, на которых возникла аварийная ситуация, с предварительным уведомлением собственников, иных законных владельцев о начале расследования причин аварийной ситуации способом, позволяющим подтвердить факт получения указанного уведомления не позднее чем за 3 часа до начала такого обследования;

б) запрашивает у собственников, иных законных владельцев объектов, а также у федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления информацию и документы, необходимые для расследования причин аварийной ситуации, в том числе регистрограммы, записи оперативных переговоров, копии технической и иной документации в отношении объектов, на которых произошла аварийная ситуация;

в) осуществляет иные действия, необходимые для расследования причин аварийной ситуации.

17. Действия комиссии в ходе расследования причин аварийной ситуации оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии.

18. Результаты расследования причин аварийной ситуации оформляются актом о расследовании причин аварийной ситуации по форме согласно приложению № 1 (далее - акт расследования).

Учетные признаки аварийной ситуации, классификация видов оборудования и классификационные признаки организационных причин аварийной ситуации и технических причин повреждений оборудования указываются в акте расследования в соответствии с приложением № 2.

Порядок заполнения формы акта расследования утверждается уполномоченным органом.

19. К акту расследования прилагаются все материалы расследования причин аварийной ситуации (далее - материалы расследования), полученные в процессе работы комиссии.

20. Акт расследования с приложением материалов расследования, которые формируются в отдельное дело с приложением описи всех документов, подлежат хранению в течение не менее 3 лет после проведения расследования причин аварийной ситуации в уполномоченном органе или у собственника или иного законного владельца объекта в случае проведения расследования причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 настоящих Правил.

21. Акт расследования составляется в 2 экземплярах (для собственника или иного законного владельца объекта, на котором произошла аварийная ситуация, и уполномоченного органа) и подписывается всеми членами комиссии. При несогласии отдельных членов комиссии их особое мнение прилагается к акту расследования.

22. Копии акта расследования в 3-дневный срок после окончания расследования причин аварийной ситуации направляются председателем комиссии всем членам комиссии, копии материалов расследования - по запросу членов комиссии.

23. Контроль за выполнением противоаварийных мероприятий, разработанных по результатам расследования причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом.

III. Расследование причин аварийной ситуации собственником или иным законным владельцем объекта

24. Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, принимает решение о расследовании причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 настоящих Правил, и создает комиссию по расследованию причин аварийной ситуации. В состав указанной комиссии входит собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, а также включаются представители уполномоченного органа и единой теплоснабжающей организации (по согласованию).

25. Комиссия по расследованию причин аварийной ситуации, назначаемая собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, осуществляет расследование причин аварийных ситуаций в соответствии с положениями пунктов 12 - 16 настоящих Правил.

26. Оформление результатов расследования причин аварийной ситуации осуществляется комиссией, назначаемой собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, в соответствии с положениями пунктов 17 - 22 настоящих Правил.

27. Контроль за выполнением противоаварийных мероприятий, разработанных по результатам

расследования причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

IV. Систематизация информации об аварийных ситуациях в сфере теплоснабжения

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.01.2025 № 63)

28. Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящих Правил, представляет в уполномоченный орган и органы местного самоуправления сводный ежемесячный отчет об аварийных ситуациях в сфере теплоснабжения до момента полной ликвидации аварийной ситуации по форме согласно приложению № 3.

Учетные признаки аварийной ситуации, классификация видов оборудования и классификационные признаки организационных причин аварийной ситуации и технических причин повреждений оборудования указываются в сводном ежемесячном отчете в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам.

Порядок заполнения сводного ежемесячного отчета об аварийных ситуациях в сфере теплоснабжения утверждается уполномоченным органом.

При завершении расследования причин аварии после представления отчета за месяц сведения об аварийной ситуации вносятся в следующий отчет с корректировкой отчетных данных за месяц, в котором произошла аварийная ситуация.

29. Систематизация информации об аварийных ситуациях осуществляется уполномоченным органом путем ведения базы данных об аварийных ситуациях отдельно в отношении источников тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.

30. Электронные копии актов расследования причин аварийной ситуации включаются в базу данных об аварийных ситуациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам расследования причин
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
(форма)

АКТ № _____

о расследовании причин аварийной ситуации
в сфере теплоснабжения, произошедшей __.__.20__ г.
по адресу: _____

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.01.2025 № 63)

1. Общие сведения

1.1. Организация (обособленное структурное подразделение):

Полное наименование ИИНСубъект
Российской Федерации

1.2. Дата и время возникновения аварийной ситуации:

__.__.20__ г., __ ч. __ м. (московское)

1.3. Сведения о документе, подтверждающем принятие решения о расследовании причин аварийной ситуации и создании комиссии.

1.4. Учетные признаки аварийной ситуации:

КодСодержание учетного признака

1.5. Классификация видов оборудования:

КодНаименование вида оборудованияСобственник или иной законный владелец оборудования

1.6. Классификационные признаки причин аварийной ситуации:

КодНаименование организационных причин аварийной ситуации

КодНаименование технических причин аварийной ситуации

1.7. Дата и время ликвидации аварийной ситуации:

__ . __ . 20__ г., __ ч. __ м. (московское).

2. Описательный блок

2.1. Описание состояния и режима работы объектов до возникновения аварийной ситуации:

2.2. Сведения о количестве жилых домов граждан, объектов социальной инфраструктуры, предприятий, оказавшихся в зоне технологического нарушения:

2.3. Описание состояния и режима работы объектов во время аварийной ситуации:

2.4. Описание выявленных в ходе расследования причин аварийной ситуации, нарушений требований нормативных правовых актов, в том числе установленных норм и правил эксплуатации объектов, на которых произошла аварийная ситуация, а также технических регламентов:

Описание нарушенияНаименование нормативного правового акта (нормативно-технической документации)Пункт нормативного правового акта (нормативно-технической документации)

2.5. Причины возникновения аварийной ситуации и ее развитие:

КодОписание причины

2.6. Перечень и описание повреждения оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплотребляющей установки: _____

2.7. Описание выявленных в ходе расследования недостатков эксплуатации, проекта, конструкции, изготовления, строительства, монтажа оборудования, явившихся предпосылками аварийной ситуации или затруднивших ее ликвидацию:

3. Противоаварийные мероприятия

3.1. Технические мероприятия:

№

п/пСодержание мероприятияСрок выполнения

3.1.1.

3.2. Организационные мероприятия:

№

п/пСодержание мероприятияСрок выполнения

3.2.1.

4. Сведения о поврежденном или отказавшем теплотехническом оборудовании, здании, сооружении

4.1. Отказавшее (поврежденное) оборудование, здание, сооружение:

4.2. Узел, деталь:

4.3. Элемент:

4.4. Марка:

4.5. Изготовитель оборудования:

4.6. Год изготовления оборудования:

4.7. Топливо:

4.8. Материал:

4.9. Тепловая мощность/производительность:

4.10. Дополнительные характеристики:

4.11. Характер повреждения:

4.12. Причина повреждения:

4.13. Последствия нарушения:

4.14. Дата включения:

4.15. Время включения:

4.16. Продолжительность отключения, ч.:

4.17. Год ввода в эксплуатацию оборудования, здания, сооружения:

4.18. Нарботка с начала эксплуатации отказавшего оборудования ____ ч., отказавшего узла ____ ч.

4.19. Нарботка от последнего капитального ремонта ____ ч.

4.20. Информация о проведении последнего технического диагностирования и технического освидетельствования оборудования, здания, сооружения: _____

5. Сведения о поврежденном или отказавшем электротехническом оборудовании

5.1. Отказавшее оборудование:

5.2. Марка:

5.3. Параметры:

5.4. Узел, деталь:

5.5. Количество отказавшего оборудования, узлов:

5.6. Изготовитель оборудования:

5.7. Заводской номер:

5.8. Год изготовления оборудования:

5.9. Изготовитель повредившегося узла:

5.10. Год ввода в эксплуатацию оборудования:

5.11. Срок службы оборудования от последнего капитального ремонта:

_____ г., от начала эксплуатации: _____ г.

5.12. Срок службы поврежденного узла: _____ г.

5.13. Последние эксплуатационные испытания: _____ г.

5.14. Время восстановления: _____ ч.

6. Описание действий (бездействия) оперативного персонала и должностных лиц, послуживших предпосылками и (или) причинами возникновения аварийной ситуации

6.1. Место работы:

6.2. Должность:

6.3. Образование:

6.4. Специальность:

6.5. Обстоятельства возникновения аварийной ситуации:

6.6. Причины возникновения аварийной ситуации:

6.7. Стаж работы в данной должности (лет):

6.8. Дата последней проверки знаний на занимаемой должности:

7. Особое мнение члена (членов) комиссии

8. Выводы комиссии

9. Подписи членов комиссии

Подписи: Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Члены комиссии, имеющие особое мнение:

Расследование причин аварийной ситуации проведено и акт составлен __.__.20__ г.

Перечень приложений к акту расследования:

материалы расследования аварии оформлены на __ листах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам расследования причин
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

Таблица № 1

Учетные признаки аварийной ситуации

Содержание учетного признака аварийной ситуации	Код учетного признака
---	-----------------------

1. Прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов	
---	--

1.1	
-----	--

2. Разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более	
---	--

1.2	
-----	--

3. Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей	
--	--

1.3	
-----	--

4. Перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов	
--	--

1.4	
-----	--

5. Снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения	
--	--

1.5	
-----	--

Таблица № 2

Классификация видов оборудования

Виды оборудования	Код вида оборудования
-------------------	-----------------------

1. Котельное оборудование	
---------------------------	--

2.1	
-----	--

2. Вспомогательное теплотехническое оборудование котельной	
--	--

2.2	
-----	--

3. Электротехническое оборудование	
------------------------------------	--

2.3	
-----	--

4. Оборудование топливного хозяйства котельной	
--	--

2.4	
-----	--

5. Здания и сооружения тепловых энергоустановок и сетей	
---	--

2.5	
-----	--

6. Устройства тепловой автоматики и измерений	
---	--

2.6	
-----	--

7. Теплотехническое оборудование центрального теплового пункта	
--	--

2.7	
-----	--

8. Трубопроводы тепловых сетей	
--------------------------------	--

2.8	
-----	--

9. Системы управления оборудованием и средства диспетчерского контроля	
--	--

2.9	
-----	--

10. Индивидуальный тепловой пункт, системы отопления потребителей тепловой энергии	
--	--

2.10	
------	--

11. Прочие виды оборудования	
------------------------------	--

Классификационные признаки организационных причин аварийной ситуации

Организационные причины аварийной ситуацииКодорганизационных причин

- 1.Ошибочные или неправильные действия
(или бездействие) диспетчерского, оперативного или оперативно-ремонтного персонала
3.4.1
- 2.Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации
3.4.2
- 3.Ошибочные или неправильные действия
(или бездействие) привлеченного персонала, выполняющего работу по договору
3.4.3
- 4.Ошибочные или неправильные действия
(или бездействие) собственного ремонтного или наладочного персонала организации
3.4.4
- 5.Ошибочные или неправильные действия
(или бездействие) руководящего персонала
3.4.5
- 6.Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных документов организации
3.4.6
- 7.Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания, диагностирования или ремонта оборудования и устройств
3.4.7
- 8.Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
3.4.8
- 9.Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
3.4.9
- 10.Воздействие повторяющихся стихийных явлений
3.4.10
- 11.Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа
3.4.11
- 12.Невыявленные причины
3.4.12
- 13.Неклассифицированные причины
3.4.13
- 14.Воздействие организаций, обеспечивающих электроснабжение
3.4.14
- 15.Воздействие организаций, обеспечивающих производство или передачу тепловой энергии, теплоносителя
3.4.15

Таблица № 4

Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования

Технические причины

повреждений оборудованияКод технических причин

1.Нарушение структуры материала

4.1

2.Механический износ

4.2

3.Нарушение механического соединения

4.3

4.Внешнее механическое воздействие

4.4

5.Золовой износ

4.5

6.Коррозионный износ, эрозионный износ

4.6

7.Нарушение герметичности

4.7

8.Нарушение нормального вибросостояния

4.8

9.Взрыв, загорание, пожар

4.9

10.Термическое повреждение, перегрев, пережог

4.10

11.Нарушение электроснабжения

4.11

12.Нарушение электрической изоляции

4.12

13.Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи

4.13

14.Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекося

4.14

15.Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту

4.15

16.Исчерпание ресурса

4.16

17.Загрязнение, попадание инородных предметов

4.17

18.Дефект сварного соединения (шва)

4.18

19.Повышение давления, гидравлический удар

4.19

20.Невыявленные причины

4.20

21.Неклассифицированные причины

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам расследования причин
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
(форма)

ОТЧЕТ

об аварийных ситуациях при теплоснабжении

Представляют

Сведения

Получают

Периодичность

Срок представления

Собственник или иной законный владелец источника тепловой энергии, тепловых сетей, на которых произошла аварийная ситуация таблица 1 "Общее количество аварийных ситуаций с классификацией по видам оборудования"

таблица 2-а

"Классификация аварийных ситуаций по причинам возникновения аварийной ситуации в сфере теплоснабжения на источнике тепловой энергии"

таблица 2-б

"Классификация аварийных ситуаций по причинам возникновения аварийной ситуации в сфере теплоснабжения на тепловой сети"

федеральный орган исполнительной власти (структурное подразделение федерального органа исполнительной власти), уполномоченное

на осуществление федерального государственного энергетического надзора ежемесячно до 10 числа месяца, следующего

за отчетным

Таблица № 1

Общее количество аварийных ситуаций с классификацией по видам оборудования

Отчетный месяц дата и московское время аварийной ситуации субъект Российской Федерации, наименование и адрес

фактического места расположения объекта, на котором

произошла аварийная ситуация Количество аварийных ситуаций Классификационные признаки видов оборудования, в том числе

всего аварийных ситуаций в том числе по учетным признакам аварийных ситуаций,

коды 1.1 - 1.3 в том числе по учетным признакам аварийных ситуаций,

коды 1.4, 1.5 источники тепловой энергии тепловые сети

(трубопроводы, центральные тепловые пункты)

котельное оборудование,

код 2.1 вспомогательное оборудование котельной, код 2.2

электротехническое оборудование котельной, код 2.3

оборудование топливного хозяйства котельной,

код 2.4 здания и сооружения, код 2.5 устройства тепловой автоматики и измерений,

код 2.6 системы управления оборудованием и средства диспетчерского контроля, код

2.9 электротехническое оборудование, код 2.3 здания и сооружения, код 2.5 теплотехническое

оборудование центрального теплового пункта, код 2.7устройства тепловой автоматики и измерений, код 2.6системы управления оборудованием и средства диспетчерского контроля, код 2.9трубопроводы тепловых сетей, код 2.8 магистральные трубопроводыраспределительные трубопроводы
1234567891011121314151617181920

Всего за отчетный период

Таблица № 2-а

Классификация аварийных ситуаций по причинам возникновения аварийной ситуации в сфере теплоснабжения на источниках тепловой энергии

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.01.2025 № 63)

Отчетный месяцКлассификационные признаки организационныхпричин аварийной ситуации, в том числе

Классификационные признаки технических причинповреждений оборудования, в том числе

ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала, коды 3.4.1 -

3.4.5неудовлетворительное качество производственных или должностных

инструкций, других локальных документов организации, код 3.4.6несоблюдение сроков, невыполнение

в требуемых объемах технического

обслуживания, диагностирования или ремонта оборудования и устройств, код 3.4.7дефекты

(недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа, код 3.4.11другие причины,коды 3.4.8 - 3.4.10, 3.4.12 - 3.4.14

коррозионный износ, эрозионный износ,

коды 4.1 - 4.8взрыв, загорание, пожар, коды 4.9, 4.10нарушение электроснабжения, код

4.11механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос, код 4.14разрушение

фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту, код

4.15исчерпание ресурса, код 4.16загрязнение, попадание инородныхпредметов, код 4.17

дефект сварного соединения (шва),

код 4.18повышение давления, гидравлический удар,

код 4.19другие причины, коды 4.20, 4.21

12345678910111213141516

Наименование организации, адрес фактического места нахождения

Руководитель организации _____

(Ф.И.О., должность, подпись)

" ____ " _____ 20__ г.

(дата составления документа)

Таблица № 2-б

Классификация аварийных ситуаций по причинам возникновения аварийной ситуации в сфере теплоснабжения на тепловых сетях

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.01.2025 № 63)

Отчетный месяцКлассификационные признаки организационныхпричин аварийной ситуации, в том

числе

Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования, в том числе

ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала, коды 3.4.1 -

3.4.5 неудовлетворительное качество

производственных или должностных инструкций, других локальных документов организации,

код 3.4.6 несоблюдение сроков, невыполнение

в требуемых объемах технического

обслуживания, диагностирования или ремонта оборудования и устройств, код 3.4.7 дефекты

(недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа, код 3.4.11 другие причины, коды 3.4.8 -

3.4.10, 3.4.12 - 3.4.14

коррозионный износ, эрозионный износ,

коды 4.1 - 4.8 взрыв, загорание, пожар, коды 4.9, 4.10 нарушение электроснабжения, код

4.11 механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос, код 4.14 разрушение

фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления

оборудования к фундаменту, код 4.15 исчерпание ресурса, код 4.16 загрязнение, попадание

инородных

предметов, код 4.17 дефект сварного соединения (шва), код 4.18 повышение давления,

гидравлический удар,

код 4.19 другие причины, коды 4.20, 4.21

12345678910111213141516

Наименование организации, адрес фактического места нахождения

Руководитель организации _____

(Ф.И.О., должность, подпись)

" ____ " _____ 20__ г.

(дата составления документа)
