

Об утверждении критериев отнесения объектов производства, хранения и использования сжиженного природного газа к малотоннажным объектам

Приказ · № 1090 · от 15.10.2021 · Министерство энергетики · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

15 октября 2021 г. № 1090

Об утверждении критериев отнесения объектов производства, хранения и использования сжиженного природного газа к малотоннажным объектам

Зарегистрирован Минюстом России 25 октября 2021 г.

Регистрационный № 65569

В соответствии с подпунктом 4.2.14 19 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2577; 2021, № 33, ст. 6115), приказываю:

Утвердить прилагаемые критерии отнесения объектов производства, хранения и использования сжиженного природного газа к малотоннажным объектам.

Министр Н.Г.Шульгинов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэнерго России
от 15 октября 2021 г. № 1090

КРИТЕРИИ

отнесения объектов производства, хранения и использования сжиженного природного газа к малотоннажным объектам

Объекты производства сжиженного природного газа относятся к малотоннажным объектам при их соответствии следующим критериям:

производительность объекта производства сжиженного природного газа - не более 20 тонн в час;

общий объем емкостей для сжиженного природного газа на объекте производства сжиженного природного газа - не более 1500 тонн;

избыточное давление в криогенных резервуарах объекта производства сжиженного природного газа - не более 1,6 МПа.

Объекты хранения и использования сжиженного природного газа относятся к малотоннажным объектам при их соответствии следующим критериям:

общий объем емкостей для сжиженного природного газа на объекте хранения (использования) сжиженного природного газа - не более 1500 тонн;

избыточное давление в криогенных резервуарах объектов хранения (использования) сжиженного природного газа - не более 1,6 МПа.