

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжение Правительства Российской Федерации · № 2699-р · от 26.12.2015 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 г. № 2699-р (Собрание законодательства Российской Федерации от 2018 г., № 36, ст. 5653)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2015 г. № 2699-р

МОСКВА

В соответствии с пунктом 8 статьи 23¹ Федерального закона "Об электроэнергетике" утвердить прилагаемые:

перечень субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности), генерирующие объекты тепловых электростанций которых подлежат строительству на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя;

технические требования к генерирующим объектам тепловых электростанций, которые подлежат строительству на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2015 г. № 2699-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2021 г. № 769-р)

ПЕРЕЧЕНЬ

субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности), генерирующие объекты тепловых электростанций которых подлежат строительству на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя

Субъект*

оптового рынкаГенерирующий объектМестонахождение генерирующего объектаУстановленная мощность (МВт)Дата ввода в эксплуатацию

Общество с ограниченной ответственностью "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт"

объект 1г. Симферополь либо территория, ограниченная замкнутой линией, проведенной на расстоянии 20 км от границы города
2351 февраля 2019 г.

объект 2г. Симферополь либо территория, ограниченная замкнутой линией, проведенной на расстоянии 20 км от границы города
2351 апреля 2019 г.

объект 3г. Севастополь либо территория, ограниченная замкнутой линией, проведенной на расстоянии 20 км от границы города

2351 сентября 2018 г.

объект 4г. Севастополь либо территория, ограниченная замкнутой линией, проведенной на расстоянии 20 км от границы города

2351 апреля 2019 г.

* Статус субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности должен быть получен производителем электрической энергии на дату ввода в эксплуатацию первого из указанных в настоящем перечне генерирующих объектов тепловых электростанций.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2015 г. № 2699-р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к генерирующим объектам тепловых электростанций, которые подлежат строительству на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя

1. Установленная мощность каждого из генерирующих объектов тепловых электростанций, которые подлежат строительству на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя (далее - генерирующий объект), должна составлять не более 110 процентов значения установленной мощности, указанной в перечне субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности), генерирующие объекты тепловых электростанций которых подлежат строительству на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2699-р.
2. Нижняя и верхняя границы регулировочного диапазона генерирующего объекта должны составлять соответственно 50 процентов и 100 процентов его установленной мощности.
3. Оборудование генерирующего объекта должно обеспечивать длительную устойчивую работу в диапазоне частот 49 - 50,5 Гц и кратковременную работу в диапазонах частот 46 - 47 Гц - в течение не менее 1 секунды, 50,5 - 51 Гц - в течение не менее 3 минут.
4. Оборудование генерирующего объекта должно обеспечивать длительную работу в режиме потребления реактивной мощности в соответствии с диаграммой мощности синхронного генератора.
5. На генераторах генерирующего объекта должны быть установлены быстродействующие системы возбуждения с автоматическими регуляторами возбуждения сильного действия, обеспечивающими устойчивую работу генерирующего оборудования при нормативных возмущениях в энергосистеме.
6. Устойчивая работа оборудования генерирующего объекта при его выделении на собственные нужды тепловой электростанции должна обеспечиваться в течение не менее 30 минут.
7. Оборудование генерирующего объекта должно обеспечивать возможность реализации управляющих воздействий при его отключении (разгрузке) вследствие действия противоаварийной автоматики, функционирующей в соответствии с алгоритмами, заданными субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе Республики Крым и г. Севастополя и согласованными с системным оператором.
8. Система регулирования оборудования генерирующего объекта должна обеспечивать его участие в общем первичном регулировании частоты.
9. Параметры оборудования генерирующего объекта и его система регулирования должны обеспечивать автоматическое регулирование частоты в условиях работы оборудования в составе изолированно работающей энергосистемы (части энергосистемы).

10. Оборудование генерирующего объекта должно обеспечивать изменение активной мощности неограниченное количество циклов со скоростью изменения мощности энергоблока не менее 10 МВт/мин во всем регулировочном диапазоне.
