

О внесении изменения в инструкцию, утвержденную приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. N 288

Приказ · № 485 · от 27.06.2003 · Министерство внутренних дел · Действует без изменений

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 11 ИЮЛЯ 2003 Г. N 4888
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

ОТ 27 ИЮНЯ 2003 Г. N 485
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ИНСТРУКЦИЮ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ
ОТ 12 АПРЕЛЯ 1999 Г. N 288

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЕ В ПОДПУНКТ 169.6 ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ ОТ 12 АПРЕЛЯ 1999 Г. N 288 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ИЮЛЯ 1998 Г. N 814" (ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ 24 ИЮНЯ 1999 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 1814), ИЗЛОЖИВ ЕГО В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

"169.6. КОМНАТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБОРУДОВАНА СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПО НОРМАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБОЙ МЧС РОССИИ, И МНОГОРУБЕЖНОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ РУБЕЖЕЙ). ВСЕ РУБЕЖИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ НА ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ ОРГАНЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РЕЖИМ ОХРАНЫ - КРУГЛОСУТОЧНЫЙ.

ПРОВОДКА СИГНАЛИЗАЦИИ ДЕЛАЕТСЯ В СКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ.

В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ ОХРАНУ ОНО ОБОРУДУЕТСЯ АВТОНОМНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ С УСТАНОВКОЙ ЗВУКОВЫХ И СВЕТОВЫХ СИГНАЛИЗАТОРОВ ВБЛИЗИ ПОСТА ОХРАНЫ (ПРИ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ОХРАНЕ) ЛИБО НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ЗДАНИЯ.

СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ДУБЛИРУЮЩИЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, СРАБАТЫВАЮЩИЙ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ."

МИНИСТР
Б.ГРЫЗЛОВ