

Статья 1. Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 2

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 05.08.2019, № 31, ст. 4429.

2. Оснащены ли на объектах транспортной инфраструктуры помещения для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц и площадки открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники? Пункт 207 ППР

3. Свободны ли переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути для проезда пожарных автомобилей? Пункт 208 ППР

4. Имеется ли не менее 2 переездов через внутриобъектовые железнодорожные пути? Пункт 208 ППР

5. Исключена ли установка в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта транспортных средств в количестве, превышающем количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект защиты, или с нарушением плана их расстановки или уменьшая расстояние между автомобилями? Пункт 209 ППР

6. Исключено ли загромождение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта выездных ворот и проездов? Пункт 209 ППР

7. Исключено ли проведение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта кузнечных, термических, сварочных, малярных и деревообделочных работ, а также промывка деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? Пункт 209 ППР

8. Исключено ли нахождение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла? Пункт 209 ППР

9. Исключено ли в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта заправка горючим и слив из транспортных средств топлива? Пункт 209 ППР

10. Исключено ли хранение в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта тары из-под горючего, а также горючего и масел? Пункт 209 ППР

11. Исключена ли подзарядка в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы? Пункт 209 ППР

12. Исключен ли подогрев в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта двигателей открытым огнем? Пункт 209 ППР

13. Исключено ли использование в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта открытых источников огня для освещения? Пункт 209 ППР

14. Размещаются ли транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, обособленно от других транспортных средств? Пункт 209 ППР

15. Исключены ли постановка в локомотивных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) паровозов с действующими топками, а также растопка в стойлах за пределами вытяжных зонтов? Пункт 224 ППР

16. Исключена ли чистка топок и зольников в стойлах локомотивных депо и баз запаса локомотивов

(паровозов) в неустановленных местах?Пункт 224 ППР

17.Исключена ли установка подвижного состава в локомотивных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза?Пункт 224 ППР

18.Исключена ли установка в стойла локомотивных депо и баз запаса локомотивов (паровозов) цистерн с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожних цистерн из-под указанных жидкостей без их предварительной пропарки?Пункт 224 ППР

19.Осуществляется ли заливка водой шлака и изгари и регулярная уборка в шлакоуборочных канавах и местах чистки топок?Пункт 225 ППР

20.Исключена ли эксплуатация на объектах защиты, относящихся к железнодорожному транспорту, площадок, отводимых под промывочно-пропарочные станции (пункты), не отвечающих требованиям типового технологического процесса станций?Пункт 226 ППР

21.Исключена ли эксплуатация на объектах защиты, относящихся к железнодорожному транспорту, участков территории, на которых производится обработка цистерн, без твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт?Пункт 226 ППР

22.Устанавливается ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах) при подаче цистерн прикрытие не менее чем из 24-осных вагонов?Пункт 227 ППР

23.Исключено ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах) приближение тепловозов к местам очистки ближе 20 метров?Пункт 227 ППР

24.Обозначен ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах) запрет приближения тепловозов к местам очистки ближе 20 метров, сигналом, запрещающим дальнейшее движение?Пункт 227 ППР

25.Закрываются ли сливные приборы, крышки колпаков и загрузочные люки цистерн при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах)?Пункт 227 ППР

26.Оборудуются ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах) обработанные цистерны исправной запорной арматурой?Пункт 227 ППР

27.Исключена ли заправка клапанов сливных приборов цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов?Пункт 228 ППР

28.Закрываются ли люки и приемки на отстойниках и трубопроводах крышками?Пункт 228 ППР

29.Используются ли при заправке клапанов только аккумуляторные фонари и искробезопасный инструмент?Пункт 228 ППР

30.Исключена ли эксплуатация без заземления резервуаров, трубопроводов, эстакад, цистерн под сливом и сливоналивных железнодорожных путей?Пункт 229 ППР

31.Оборудованы ли металлические переносные и передвижные лестницы медными крючками и резиновыми подушками под стыками?Пункт 230 ППР

32.Допускается ли внутри котлов и цистерн освещение только аккумуляторными фонарями во взрывозащищенном исполнении?Пункт 231 ППР

33.Очищаются ли эстакады и площадки от остатков нефтепродуктов не реже 1 раза в смену?Пункт 232 ППР

34.Исключено ли использование на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) при работе внутри котла цистерны обуви, подбитой стальными пластинами или гвоздями?Пункт 233 ППР

35.Исключен ли слив на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) остатков легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости вместе с водой и конденсатом в общую канализационную сеть, открытые канавы, кюветы, под откос и др.?Пункт 233 ППР

36.Исключено ли применение на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) для спуска людей в цистерну переносных стальных лестниц, а также деревянных лестниц, обитых

статью?Пункт 233 ПИР

37.Исключено ли нахождение на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов)

обтирочных материалов внутри осматриваемых цистерн и на их наружных частях?Пункт 233 ППР

38.Исключен ли на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) въезд локомотивов в депо очистки и под эстакады?Пункт 233 ППР

39.Имеется ли в наличии в местах расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естественных источников водоснабжения) запас воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 20 вагонов?Пункт 241 ППР

40.Установлен ли в пунктах стоянки вагонов путевых машинных станций сигнал оповещения о пожаре?Пункт 242 ППР

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 15

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах метрополитена

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах метрополитена (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов метрополитена, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№

(наименование объекта)

1. Имеются ли на каждой станции метрополитена оперативный план пожаротушения, инструкция о мерах пожарной безопасности, план эвакуации пассажиров, инструкция о порядке действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции в случае задымления или пожара? Пункт 210 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)

2. Находятся ли оперативный план пожаротушения, инструкция о мерах пожарной безопасности, план эвакуации пассажиров, инструкция о порядке действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции в случае задымления или пожара в помещении дежурного по станции, а второй экземпляр оперативного плана пожаротушения - в кассе у старшего кассира? Пункт 210 ППР

3. Огорожены ли места примыкания действующих тоннелей и станций метро к строящимся и реконструируемым объектам защиты до начала проведения работ негорючими дымонепроницаемыми перегородками? Пункт 211 ППР

4. Обеспечено ли наличие телефонной связи с дежурным персоналом станции при организации работ в местах примыкания к действующим линиям метрополитена? Пункт 211 ППР

5. Выполнены ли шкафы для одежды сотрудников метрополитена, устанавливаемые в подземном пространстве метрополитена, из негорючих материалов? Пункт 212 ППР

6. Хранятся ли в подземных сооружениях станции в специально отведенном месте не более 2 газовых баллонов емкостью не более 5 литров каждый? Пункт 213 ППР

7. Проводятся ли плановые огневые работы в подземных сооружениях метрополитена только в ночное время после снятия напряжения в электрической сети? Пункт 214 ППР

8. Осуществляется ли доставка горюче-смазочных материалов для выполнения технологических работ в тоннеле (тоннелях) на оборудованном для этих целей моторельсовом транспорте в специальных раздаточных емкостях в ночное время (при отсутствии пассажиров в метрополитене)? Пункт 215 ППР

9. Находятся ли на аварийной доске в кабинах и помещениях дежурных по станциям и постах

диспетчерской сигнализации ключи, промаркированные в соответствии с нумерацией помещений, для проверки противопожарного режима в помещениях станций и кабельных коллекторах?Пункт 216 ППР

10.Применяются ли при проведении ремонтных работ в подземном пространстве метрополитена металлические леса?Пункт 217 ППР

11.Исключены ли в действующих тоннелях проведение работ с газогенераторами или разогрев битума?Пункт 218 ППР

12.Исключено ли складирование в помещениях машинных залов, эскалаторов и в демонтажных камерах запасных частей, смазочных и других материалов?Пункт 219 ППР

13.Осуществляется ли покраска кабельных линий в тоннелях только в ночное время?Пункт 220 ППР

14.Оборудованы ли вагоны электропоездов исправным устройством связи "пассажир - машинист", огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2А, 21В, Е и покрывалами для изоляции очага возгорания в количестве не менее 2 огнетушителей и 2 покрывал?Пункт 221 ППР

15.Обозначены ли места установки огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания соответствующими указательными знаками?Пункт 221 ППР

16.Обеспечено ли надежное крепление и наличие аппарата защиты от короткого замыкания электропечей, устанавливаемых в кабинах машинистов?Пункт 222 ППР

17.Исключено ли размещение на электропечах, устанавливаемых в кабинах машинистов, и вблизи от них горючих материалов?Пункт 222 ППР

18.Установлены ли торговые киоски только в наземных вестибюлях станций метрополитена и в подземных уличных переходах?Пункт 223 ППР

19.Изготовлены ли торговые киоски из негорючих материалов?Пункт 223 ППР

20.Размещаются ли торговые киоски с таким расчетом, чтобы они не препятствовали проходу пассажиров и не снижали ширины пути эвакуации, установленной требованиями пожарной безопасности?Пункт 223 ППР

21.Применяются ли для отопления киосков масляные электрорадиаторы или электрообогреватели конвективного типа?Пункт 223 ППР

22.Оснащены ли киоски автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала станции, а также первичными средствами пожаротушения или жидкостными автономными установками пожаротушения?Пункт 223 ППР

23.Осуществляется ли торговля (пользование) легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, товарами в аэрозольной упаковке, пиротехническими изделиями и другими огнеопасными материалами в киосках, установленных в вестибюлях станций метрополитена?Пункт 223 ППР

24.Исключено ли хранение товара в размере более суточной потребности, упаковочного материала, торгового инвентаря и тары в киосках, установленных в вестибюлях станций метрополитена?Пункт 223 ППР

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 16

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на всех объектах, при осуществлении на них транспортирования пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на всех объектах, при осуществлении на них транспортирования пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении всех объектов, при проведении на них транспортирования пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

- 1.Выполняются ли при организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов требования ППР и другой утвержденной в установленном порядке технической документации по их транспортировке?Пункт 244 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)
- 2.Исключена ли эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов?Пункт 244 ППР
- 3.Герметична ли упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании и могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами?Пункт 245 ППР
- 4.Упакованы ли пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары?Пункт 245 ППР
- 5.Исключена ли эксплуатация транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб с неисправными и негерметичными укрытиями мест выделения пыли?Пункт 247 ППР
- 6.Обеспечивает ли вентиляция постоянное и эффективное удаление пыли из-под укрытий транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб?Пункт 247 ППР
- 7.Исключена ли эксплуатация пневмотранспортных и самотечных устройств (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах?Пункт 248 ППР
- 8.Производится ли пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств после проверки их работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в подшипниках и исправности всех устройств защиты?Пункт 248 ППР
- 9.Находится ли автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздуходувных машин, из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть, в исправном состоянии и проверяется ли при каждом пуске оборудования?Пункт 249 ППР
- 10.Исключена ли эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и норий (в том числе при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, трении лент и задевании ковшей о стенки желоба)?Пункт 250 ППР
- 11.Свободно ли вращаются ролики транспортеров и натяжные барабаны?Пункт 250 ППР
- 12.Исключены ли буксование ленты, а также смазывание приводных барабанов битумом, канифолью и другими горючими материалами?Пункт 250 ППР
- 13.Установлены ли кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах на каждом этаже около лестничной клетки и находятся ли в исправном состоянии?Пункт 251 ППР
- 14.Исключена ли эксплуатация аспирационных линий и линий транспортировки измельченных материалов с отключенными или неисправными системами противопожарной защиты?Пункт 252 ППР

15. Имеются ли на транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, знаки безопасности? Пункт 253 ППР

16. Обеспечены ли места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов? Пункт 254 ППР

специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и др.)? При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие соответствующие установочные места. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работниками?

первичными средствами пожаротушения?

исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении?

17. Исключено ли использование открытого огня в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами? Пункт 255 ППР

18. Обеспечена ли исправность и очистка от посторонних веществ и материалов, транспортных средств (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и др.), подаваемых под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов? Пункт 256 ППР

19. Немедленно ли при обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов удаляется поврежденная тара (упаковка), очищается пол и убираются рассыпанные или разлитые вещества и материалы? Пункт 257 ППР

20. Соблюдают ли работники при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках? Пункт 258 ППР

21. Исключено ли проведение погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой? Пункт 258 ППР

22. Исключено ли проведение погрузочно-разгрузочных работ с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями? Пункт 260 ППР

23. В исправном ли техническом состоянии арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества при проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? Пункт 260 ППР

24. Проверяется ли исправность имеющегося замерного устройства перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью? Пункт 261 ППР

25. Заменяются ли рукава со сквозными повреждениями нитей корда? Пункт 263 ППР

26. Исключена ли эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы? Пункт 263 ППР

27. Проводятся ли операции по наливу и сливу при заземленных трубопроводах с помощью резиноканевых рукавов? Пункт 264 ППР

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и
заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 17

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на всех объектах, при осуществлении на них сливноналивных операций со сжиженным углеводородным газом

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на всех объектах, при осуществлении на них сливноналивных операций со сжиженным углеводородным газом (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении всех объектов, при проведении на них сливноналивных операций со сжиженным углеводородным газом, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1.Исключено ли нахождение цистерны присоединенной к коммуникациям, когда ее налив и слив не проводят при проведении сливоналивных операций?Пункт 265 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

2.Исключено ли проведение во время налива и слива сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) пожароопасных работ и курения на расстоянии менее 100 м от цистерны?Пункт 266 ППР

3.Исключено ли проведение во время налива и слива СУГ ремонтных работ на цистернах и вблизи них, а также иных работ, не связанных со сливоналивными операциями?Пункт 266 ППР

4.Исключен ли подъезд во время налива и слива СУГ автомобильного и маневрового железнодорожного транспорта?Пункт 266 ППР

5.Исключено ли нахождение во время налива и слива СУГ на сливоналивной эстакаде посторонних лиц, не осуществляющих сливоналивные операции?Пункт 266 ППР

6.Имеются ли со стороны железнодорожного пути на подъездных путях и дорогах на участке налива (слива) сигнальные знаки размером 0,4 х 0,5 метра с надписью "Стоп, проезд запрещен, производится налив (слив) цистерны"?Пункт 267 ППР

7.Закреплены ли цистерны до начала сливоналивных операций на рельсовом пути специальными башмаками из материала, исключающего образование искр, и заземлены ли?Пункт 267 ППР

8.Исключено ли выполнение сливоналивных операций во время грозы?Пункт 268 ППР

9.Продувается ли цистерна, заполняемая впервые или после ремонта с дегазацией котла, инертным газом?Пункт 269 ППР

10.Исключено ли превышение концентрации кислорода в котле после продувки 5 процентов объема?Пункт 269 ППР

11.Исключено ли проведение заполнения цистерн в следующих случаях:Пункт 270 ППР

истек срок заводского и депоовского ремонта ходовых частей цистерны?

истекли сроки профилактического или планового ремонта арматуры, технического освидетельствования или гидравлического испытания котла цистерны?

отсутствуют или неисправны предохранительная, запорная арматура или контрольно-измерительные приборы, предусмотренные предприятием-изготовителем?

нет либо не читаемы установленные клеймы и надписи?

повреждена цилиндрическая часть котла или днища (трещины, вмятины, заметные изменения формы и др.)?

цистерны заполнены продуктами, не относящимися к СУГ?

избыточное остаточное давление паров СУГ менее 0,05 МПа (для СУГ, упругость паров которых в зимнее время может быть ниже 0,05 МПа, избыточное остаточное давление устанавливается производственной инструкцией), кроме цистерн, наливаемых впервые или после ремонта?

12.Проверяется ли перед наполнением наличие остаточного давления в цистерне, а также наличие в цистерне воды или неиспаряющихся остатков сжиженных углеводородных газов?Пункт 271 ППР

13. Удалены ли вода в котле цистерны или неиспаряющиеся остатки газов до наполнения цистерны? Пункт 271 ППР
14. Проводится ли дренирование воды и неиспаряющихся остатков СУГ только в присутствии второго работника? Пункт 271 ППР
15. Устраняется ли утечка СУГ в возможно короткие сроки? Пункт 271 ППР
16. Обеспечено ли при устранении утечки СУГ нахождение с наветренной стороны и наличие необходимых средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения? Пункт 271 ППР
17. Ведется ли в процессе заполнения цистерны СУГ контроль за уровнем газа в котле цистерны? Пункт 272 ППР
18. Осуществляется ли при обнаружении утечки продукта прекращение заполнения цистерны, слив продукта, сбрасывание давления и принимаются ли меры к выявлению и устранению неисправностей? Пункт 272 ППР
19. Проверяется ли при приеме заполненных цистерн правильность их наполнения? Пункт 273 ППР
20. Исключено ли превышение максимальной степени наполнения цистерн показателей, установленных в эксплуатационной документации? Пункт 273 ППР
21. Обеспечено ли наличие на сливноналивных эстакадах первичных средств пожаротушения? Пункт 274 ППР
22. Обеспечивается ли отцепление от состава и отвод на отдельный путь цистерны для СУГ с обнаруженной неисправностью, из-за которой она не может следовать по назначению? Пункт 275 ППР
23. Исключено ли проведение на электрифицированных участках железных дорог, до снятия напряжения с контактной сети, работ наверху цистерны, кроме внешнего осмотра? Пункт 276 ППР
24. Исключено ли отцепление локомотив от состава, имеющего вагоны-цистерны с СУГ, если не получено сообщение о закреплении состава тормозными башмаками? Пункт 277 ППР
25. Проводится ли ремонт котла цистерны, его элементов, а также его внутренний осмотр только после дегазации объема котла? Пункт 278 ППР
26. Выкатываются ли тележки из-под цистерны и отводятся ли от нее на расстояние 100 метров при проведении работ по исправлению тележек с применением огня, сварки и ударов? Пункт 279 ППР
27. Исключен ли ремонт котла в груженом состоянии, а также в порожнем состоянии до производства дегазации его объема? Пункт 280 ППР
28. Исключены ли при производстве ремонтных работ удары по котлу цистерны? Пункт 280 ППР
29. Исключено ли использование при производстве ремонтных работ инструмента, создающего искрение? Пункт 280 ППР
30. Исключено ли использование при производстве ремонтных работ открытого огня вблизи цистерны? Пункт 280 ППР
31. Исключено ли при производстве ремонтных работ проведение под цистерной сварочных и огневых работ? Пункт 280 ППР
32. Применяются ли при выполнении работ внутри котла цистерны (внутренний осмотр, ремонт, чистка и др.) светильники напряжением не выше 12 вольт в исправном взрывобезопасном исполнении? Пункт 281 ППР
33. Производится ли при выполнении работ внутри котла цистерны (внутренний осмотр, ремонт, чистка и др.) включение и выключение светильника вне котла цистерны? Пункт 281 ППР
34. Проводится ли при выполнении работ внутри котла цистерны (внутренний осмотр, ремонт, чистка и др.) анализ воздушной среды в объеме котла цистерны на отсутствие опасной концентрации углеводородов и содержание кислорода? Пункт 281 ППР
35. Закрыты ли и заглушены ли в нерабочем состоянии вентили цистерны? Пункт 282 ППР
36. Выполняется ли замена сальниковой набивки вентилей наполненной цистерны при полностью закрытом клапане и снятых заглушках? Пункт 282 ППР

37. Действуют ли работники при возникновении пожароопасной ситуации или пожара в подвижном составе, имеющем вагоны-цистерны с СУГ, на железнодорожных станциях, перегонах, сливноналивных эстакадах, на путях промышленных предприятий, при проведении маневровых работ в соответствии с планом локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров? Пункт 283 ППР
38. Созданы ли для целей ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров аварийные группы? Пункт 283 ППР
39. Прекращены ли все технологические операции по сливу и наливу СУГ, а также движение поездов и маневровые работы, не относящиеся к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, и устранены ли потенциальные источники зажигания (огонь, искры и др.) при утечке СУГ? Пункт 284 ППР
40. Убраны ли из зоны разлива СУГ горючие вещества? Пункт 284 ППР
41. Устранена ли течь и (или) перекачено ли содержимое цистерны в исправную цистерну (емкость) при утечке СУГ? Пункт 284 ППР
42. Отведен ли при утечке СУГ вагон-цистерна с СУГ в безопасную зону? Пункт 284 ППР
43. Дано ли газу при интенсивной утечке СУГ под организованным контролем со стороны руководителя организации полностью выйти из цистерны? Пункт 284 ППР
44. Вызваны ли при утечке СУГ на место аварии подразделения пожарной охраны, аварийная группа и газоспасательная служба, проинформированы ли об аварийной ситуации органы исполнительной власти и (или) органы местного самоуправления? Пункт 284 ППР
45. Исключено ли при утечке СУГ попадание СУГ в тоннели, подвалы и канализацию? Пункт 284 ППР
46. Сообщается ли незамедлительно при возникновении пожароопасной ситуации или загорании истекающего СУГ об этом поездному диспетчеру и дежурному по ближайшей станции? Пункт 285 ППР
47. Включает ли сообщение в себя описание характера пожароопасной ситуации или пожара, сведения о наименовании сжиженного углеводородного газа, транспортируемого в вагонах-цистернах, а также его количестве в зоне пожароопасной ситуации (пожара)? Пункт 285 ППР

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 18

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на всех объектах хранения

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на всех объектах хранения (далее -

проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении всех объектов хранения, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка _____

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1. Хранятся ли на складах (в помещениях) вещества и материалы с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.)? Пункт 286 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)

2. Исключено ли хранение совместно в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров? Пункт 286 ППР

3. Защищены ли баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки от солнечного и иного теплового воздействия? Пункт 287 ППР

- 4.Хранятся ли на открытых площадках или под навесами аэрозольные упаковки только в контейнерах из негорючих материалов?Пункт 287 ППР
- 5.Обеспечено ли расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров не менее 0,5 метра?Пункт 288 ППР
- 6.Хранятся ли в цеховых кладовых легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов?Пункт 289 ППР
- 7.Исключено ли хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы?Пункт 289 ППР
- 8.Исключено ли превышение на рабочих местах количества легковоспламеняющихся и горючих жидкостей сменной потребности?Пункт 289 ППР
- 9.Исключены ли стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах?Пункт 290 ППР
- 10.Убираются ли грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня?Пункт 291 ППР
- 11.Производятся ли все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), в помещениях, изолированных от мест хранения?Пункт 292 ППР
- 12.Исключено ли применение дежурного освещения в помещениях складов?Пункт 293 ППР
- 13.Исключено ли использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов?Пункт 293 ППР
- 14.Обесточивается ли оборудование складов по окончании рабочего дня?Пункт 293 ППР
- 15.Располагаются ли аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?Пункт 293 ППР
- 16.Обеспечены ли при хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не более 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями не менее 8 метров?Пункт 294 ППР
- 17.Исключен ли въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В1 - В4?Пункт 295 ППР
- 18.Проводятся ли в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды на территории полигонов (площадок) размещения, хранения и обеззараживания твердых бытовых отходов мероприятия по регулярному увлажнению твердых бытовых отходов?Пункт 307 ППР
- 19.Осуществляется ли заполнение полигонов (площадок) размещения, хранения и обеззараживания твердых бытовых отходов послойным чередованием твердых бытовых отходов и инертных негорючих материалов?Пункт 307 ППР

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 19

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах хранения древесины и лесоматериалов

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах хранения древесины и лесоматериалов (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов хранения древесины и лесоматериалов, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка _____

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1. Очищены ли на складах по хранению лесоматериалов места, отведенные под штабели, до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов или покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров? Пункт 304 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)
2. Исключено ли проведение на складах по хранению лесоматериалов пожароопасных работ, а также работ, не связанных с хранением лесоматериалов? Пункт 304 ППР
3. Устроены ли на складах по хранению лесоматериалов помещения для обогрева рабочих только в отдельных зданиях, сооружениях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса? Пункт 304 ППР
4. Применяются ли на складах по хранению лесоматериалов для отопления помещений для обогрева рабочих электронагревательные приборы только заводского изготовления? Пункт 304 ППР
5. Размещаются ли на складах по хранению лесоматериалов лебедки с двигателями внутреннего сгорания на расстоянии не менее 15 метров от штабелей по хранению лесоматериалов? Пункт 304 ППР
6. Свободна ли на складах по хранению лесоматериалов площадка вокруг лебедки от коры и других горючих отходов и мусора? Пункт 304 ППР
7. Хранятся ли на складах по хранению лесоматериалов горюче-смазочные материалы для заправки двигателей в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля? Пункт 304 ППР
8. Устанавливаются ли на складах по хранению лесоматериалов при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части дороги составляет не менее 4 метров? Пункт 304 ППР
9. Превышает ли на складах по хранению лесоматериалов при укладке и разборке штабелей пиломатериалов общий объем не уложенных в штабели пиломатериалов суточного поступления их на склад? Пункт 304 ППР
10. Исключена ли установка на складах по хранению лесоматериалов транспортных пакетов в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным водоисточникам? Пункт 304 ППР
11. Проводится ли обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) на специально отведенных площадках? Пункт 304 ППР
12. Собирается ли использованная водонепроницаемая бумага, ее обрывки и обрезки в контейнеры? Пункт 304 ППР
13. Исключено ли наличие в закрытых складах лесоматериалов встроенных помещений? Пункт 304 ППР
14. Хранятся ли щепы в закрытых складах, бункерах и на открытых площадках с основанием из негорючего материала? Пункт 304 ППР

1. Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и
заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 20

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах хранения зерна

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах хранения зерна (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов хранения зерна, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1. Обеспечивается ли при хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, а также до светильников и электропроводов не менее 0,5 метра? Пункт 300 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)
2. Исключено ли хранение совместно с зерном других материалов и оборудования? Пункт 301 ППР
3. Исключено ли применение при хранении зерна внутри складских помещений зерноочистительных и других машин с двигателями внутреннего сгорания? Пункт 301 ППР
4. Исключено ли при хранении зерна проведение работ на передвижных механизмах при закрытых воротах с 2 сторон склада? Пункт 301 ППР
5. Исключен ли розжиг сушилок, работающих на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а сушилок, работающих на жидком топливе, с помощью открытого огня? Пункт 301 ППР
6. Исключено ли проведение работ на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и автоматики отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой электрозажигания или без них? Пункт 301 ППР
7. Исключена ли засыпка зерна выше уровня транспортной ленты? Пункт 301 ППР
8. Исключено ли трение ленты о конструкции транспортера? Пункт 301 ППР
9. Осуществляется ли контроль температуры зерна при работающей сушилке путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа? Пункт 302 ППР
10. Производится ли очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна через сутки ее работы? Пункт 302 ППР
11. Установлен ли передвижной сушильный агрегат на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада? Пункт 303 ППР
12. Исключает ли устройство топок сушилок вылет искр? Пункт 303 ППР
13. Оборудованы ли дымовые трубы искрогасителями? Пункт 303 ППР
14. Устроены ли в местах прохода дымовых труб через конструкции, выполненные из горючих материалов, противопожарные разделки? Пункт 303 ППР

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 21

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и газов

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и газов (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и газов, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка _____

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1. Находятся ли обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также переезды через обвалования в исправном состоянии? Пункт 296 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)
2. Исключена ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры? Пункт 297 ППР
3. Исключена ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправного оборудования, контрольно-измерительных приборов, подводящих продуктопроводов и стационарных противопожарных устройств? Пункт 297 ППР
4. Исключено ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований? Пункт 297 ППР
5. Исключена ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов? Пункт 297 ППР
6. Исключено ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей переполнение резервуаров и цистерн? Пункт 297 ППР
7. Исключен ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов? Пункт 297 ППР
8. Исключен ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы? Пункт 297 ППР
9. Проверяются ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей дыхательные клапаны и огнепреградители в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей? Пункт 298 ППР
10. Очищаются ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при осмотрах дыхательной арматуры клапаны и сетки от льда? Пункт 298 ППР
11. Производится ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при осмотрах дыхательной арматуры отогрев клапанов и сеток от льда только пожаробезопасными способами? Пункт 298 ППР
12. Производится ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование? Пункт 298 ППР
13. Хранятся ли жидкости только в исправной таре на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? Пункт 298 ППР
14. Убирается ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей пролитая жидкость немедленно? Пункт 298 ППР
15. Исключен ли разлив на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей нефтепродуктов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках? Пункт 298 ППР
16. Исключено ли хранение на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей упаковочного материала и тары непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках? Пункт 298 ППР
17. Закрашены ли окна помещений, где хранятся баллоны с газом, белой краской или оборудованы ли солнцезащитными устройствами из негорючих материалов? Пункт 299 ППР
18. Выполнены ли при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, из негорючих материалов? Пункт 299 ППР
19. Хранятся ли баллоны с горючим газом отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом,

- хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом?Пункт 299 ППР
- 20.Размещаются ли групповые баллонные установки у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий?Пункт 299 ППР
- 21.Выполнены ли шкафы и будки, где размещаются баллоны, из негорючих материалов и имеют ли естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей?Пункт 299 ППР
- 22.Исключены ли при хранении и транспортировании баллонов с кислородом попадание масел (жиров) и соприкосновение арматуры баллона с промасленными материалами?Пункт 299 ППР
- 23.Исключена ли перекаровка баллонов с кислородом вручную за клапаны?Пункт 299 ППР
- 24.Установлены ли при хранении баллонов в помещениях газоанализаторы для контроля образования взрывоопасных концентраций?Пункт 299 ППР
- 25.Установлен ли при отсутствии газоанализаторов при хранении баллонов руководителем организации порядок отбора и контроля проб газовой среды?Пункт 299 ППР
- 26.Убираются ли баллоны при обнаружении утечки из них газа из помещения склада в безопасное место?Пункт 299 ППР
- 27.Исключен ли допуск на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами?Пункт 299 ППР
- 28.Хранятся ли баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение?Пункт 299 ППР
- 29.Хранятся ли баллоны с горючим газом, не имеющие башмаков, в горизонтальном положении на рамах или стеллажах высотой штабеля не более 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;Пункт 299 ППР
- 30.Закрываются ли клапаны баллонов с горючим газом, не имеющие башмаков, предохранительными колпаками и обращены ли в одну сторону?Пункт 299 ППР
- 31.Исключено ли хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом?Пункт 299 ППР
- 32.Обеспечены ли помещения складов с горючим газом естественной вентиляцией?Пункт 299 ППР

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____
(подпись) _____ 20__ г.
(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____
(подпись) _____ 20__ г.
(дата)

Приложение № 22

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах хранения угля и торфа

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках

федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах хранения угля и торфа (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов хранения угля и торфа, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка _____

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1. Исклучено ли укладывание угля свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца? Пункт 305 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)

2. Исклучен ли прием угля и торфа с явно выраженными очагами самовозгорания? Пункт 305 ППР

3. Исклучена ли транспортировка горящего угля и торфа по транспортерным лентам и отгрузка в железнодорожный транспорт или бункера? Пункт 305 ППР

4. Исклучено ли расположение штабелей угля и торфа над источниками тепла (паропроводы,

трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и др.), а также над проложенными электрокабелями и нефтегазопроводами?Пункт 305 ППР

5.Исключено ли хранение на складах неорганизованно выгруженного топлива в течение более 2 суток?Пункт 305 ППР

6.Укладывается ли уголь различных марок, каждый вид торфа (кусовый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели?Пункт 306 ППР

7.Исключено ли попадание древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов в штабели при укладке угля на хранение?Пункт 306 ППР

8.Предусмотрен ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей?Пункт 306 ППР

9.Исключены ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца засыпка проездов твердым топливом и загромождение оборудованием?Пункт 306 ППР

10.Обеспечен ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца систематический контроль температуры в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры или другим безопасным способом?Пункт 306 ППР

11.Проводится ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца при повышении температуры более 60 градусов Цельсия уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемка разогретого угля и торфа или применяются другие безопасные методы по снижению температуры?Пункт 306 ППР

12.Исключено ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца тушение или охлаждение угля водой непосредственно в штабелях?Пункт 306 ППР

13.Заливаются ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца при загорании кускового торфа в штабелях очаги водой с добавкой смачивателя либо забрасываются ли сырой торфяной массой с разборкой такой части штабеля?Пункт 306 ППР

14.Обеспечивается ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца удаление загоревшегося фрезерного торфа, заполнение места выемки сырым торфом и утрамбовывание?Пункт 306 ППР

15.Исключено ли укладывание на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца вновь в штабели самовозгоревшегося угля, торфа или горючего сланца после охлаждения или тушения?Пункт 306 ППР

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 23

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, при осуществлении на них ремонтно-монтажных и реставрационных работ

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, при осуществлении на них ремонтно-монтажных и реставрационных работ (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов, на которых проводятся ремонтно-монтажные и реставрационные работы, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1. Осуществляется ли хранение на открытых площадках горючих строительных материалов

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров?Пункт 311 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

2.Составляет ли расстояние между штабелями (группами) хранения горючих материалов и от них до объектов защиты не менее 24 метров?Пункт 311 ППР

3.Размещены ли административно-бытовые помещения в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, с соблюдением условий безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений и установленного режима эксплуатации?Пункт 312 ППР

4.Хранится ли негашеная известь в закрытых отдельно стоящих складских. помещениях, в которых предусмотрены мероприятия, предотвращающие попадание влаги и воды, а пол приподнят над уровнем земли не менее чем на 0,2 метра?Пункт 313 ППР

5.Расположены ли ямы для гашения извести на расстоянии не менее 5 метров от склада ее хранения и не менее 15 метров от других объектов защиты?Пункт 313 ППР

6.Выполнены ли строительные леса и опалубка из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение?Пункт 316 ППР

7.Применяются ли для объектов защиты в 3 этажа и более инвентарные металлические строительные леса?Пункт 316 ППР

8.Оборудованы ли строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами (стремьянками) на все здание?Пункт 316 ППР

9.Очищается ли настил и подмости лесов периодически и после окончания работ от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпается ли песком?Пункт 316 ППР

10.Исключено ли закрытие (утепление) конструкций лесов горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.)?Пункт 316 ППР

11.Исключено ли при проведении огневых работ воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ?Пункт 318 ППР

12.Обеспечен ли после завершения огневых работ контроль места производства работ в течение не менее 4 часов?Пункт 318 ППР

13.Обеспечено ли при проведении огневых работ рабочее место огнетушителем?Пункт 318 ППР

14.Принимаются ли меры при наличии горючих материалов на объектах защиты по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости)?Пункт 320 ППР

15.Заполняются ли проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении негорючими или слабогорючими материалами?Пункт 320 ППР

16.Выполняются ли временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ из негорючих или слабогорючих материалов?Пункт 321 ППР

17.Производится ли укладка утеплителя, выполненного из горючего и слабогорючего материала, и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей на участках площадью не более 500 кв. метров?Пункт 322 ППР

18.Исключено ли превышение на местах производства работ количества утеплителя и кровельных рулонных материалов сменной потребности?Пункт 322 ППР

19.Хранится ли горючий утеплитель вне здания в отдельно стоящем сооружении или на площадке на

расстоянии не менее 18 метров от зданий, сооружений и складов?Пункт 322 ППР

20.Исключено ли нахождение по окончании рабочей смены неиспользованного горючего утеплителя, несмонтированных панелей с горючим утеплителем и кровельных рулонных материалов внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний?Пункт 322 ППР

21.Убираются ли после устройства теплоизоляции на участке кровли ее остатки и наносятся ли немедленно предусмотренные проектом слои огнезащиты?Пункт 323 ППР

22.Принимаются ли при повреждении металлических обшивок панелей с горючим утеплителем незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений?Пункт 324 ППР

23.Проводятся ли при производстве огневых и сварочных работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, работы на участках площадью не более 500 кв. метров?Пункт 325 ППР

24.Используется ли открытый огонь для наплавления рулонных битумсодержащих материалов при устройстве кровель и гидроизоляции только по негорючему основанию под кровлю и гидроизоляцию?Пункт 326 ППР

25.Проводится ли заправка топливом агрегатов на кровле в местах, обеспеченных 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В?Пункт 326 ППР

26.Исключено ли хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива?Пункт 326 ППР

27.Производится ли сушка одежды и обуви в специальных шкафах заводского исполнения или приспособленных для этих целей помещениях объекта защиты с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов?Пункт 327 ППР

28.Исключено ли устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий?Пункт 327 ППР

29.Исключено ли применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих?Пункт 328 ППР

30.Имеют ли передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, размещаемые на полу, специальную устойчивую подставку?Пункт 329 ППР

31.Находится ли баллон с газом на расстоянии не менее 1,5 метра от установки и других отопительных приборов, а от электросчетчика, рубильника, выключателей и других электроприборов - не менее 1 метра?Пункт 329 ППР

32.Обеспечено ли расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов не менее 1 метра, материалов, не распространяющих пламя, - не менее 0,7 метра, негорючих материалов - не менее 0,4 метра?Пункт 329 ППР

33.Исключено ли использование установок с горелками инфракрасного излучения в помещениях без естественного проветривания или без искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также в подвальных или цокольных этажах?Пункт 330 ППР

34.Исключено ли использование горелок с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками пламени?Пункт 330 ППР

35.Исключено ли использование установок горелок инфракрасного излучения, если в помещении появился запах газа?Пункт 330 ППР

36.Исключено ли направление тепловых лучей горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.?Пункт 330 ППР

37.Применяются ли при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) только ветроустойчивые горелки?Пункт 330 ППР

38.Подается ли топливо к воздушонагревателю по металлическому трубопроводу?Пункт 331 ППР

39.Обеспечено ли использование соединений и арматуры на топливопроводах, изготовленных в заводских условиях и смонтированных так, чтобы исключалось подтекание топлива?Пункт 331 ППР

40. Установлен ли на топливопроводе у расходного бака запорный клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии? Пункт 331 ППР
41. Оборудованы ли при монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, теплопроизводящие установки стандартными горелками, имеющими заводской паспорт? Пункт 332 ППР
42. Обеспечена ли при монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата? Пункт 332 ППР
43. Обеспечены ли при монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, помещения с теплопроизводящими установками вентиляцией с трехкратным воздухообменом? Пункт 332 ППР
44. Обеспечена ли при монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, работа блокировки отсечной аппаратуры на питающем газопроводе при обрыве пламени на установке? Пункт 332 ППР
45. Исключена ли работа теплопроизводящих установок с нарушенной герметичностью топливопроводов, неплотными соединениями корпуса форсунки с теплопроизводящей установкой, неисправными дымоходами, вызывающими проникновение продуктов горения в помещение, неисправными электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты электродвигателя и других неисправностях? Пункт 333 ППР
46. Исключена ли при эксплуатации теплопроизводящих установок работа при неотрегулированной форсунке? Пункт 333 ППР
47. Исключено ли при эксплуатации теплопроизводящих установок применение резиновых, полимерных шлангов и муфт для соединения топливопроводов? Пункт 333 ППР
48. Исключено ли при эксплуатации теплопроизводящих установок устройство ограждений из горючих материалов около теплопроизводящей установки и расходных баков? Пункт 333 ППР
49. Исключено ли при эксплуатации теплопроизводящих установок отопление топливопроводов открытым пламенем? Пункт 333 ППР
50. Исключено ли при эксплуатации теплопроизводящих установок зажигание рабочей смеси через смотровой глазок? Пункт 333 ППР
51. Исключено ли регулирование зазора между электродами свечей при работающей теплопроизводящей установке? Пункт 333 ППР
52. Исключена ли работа теплопроизводящей установки при отсутствии защитной решетки на воздухозаборных коллекторах? Пункт 333 ППР
53. Располагаются ли отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. метров? Пункт 336 ППР

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 24

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, при осуществлении на них пожароопасных работ

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, при осуществлении на них пожароопасных работ (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов, на которых проводятся пожароопасные работы, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1.Производится ли при проведении окрасочных работ составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, и подача окрасочных материалов в готовом виде централизованно?Пункт 337 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

2.Размещаются ли при проведении окрасочных работ лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности?Пункт 337 ППР

3.Закрывается ли при проведении окрасочных работ плотно и хранится ли тара из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках?Пункт 337 ППР

4.Оснащаются ли при проведении окрасочных работ электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере?Пункт 337 ППР

5.Исключено ли при проведении окрасочных работ превышение сменной потребности горючих веществ на рабочем месте?Пункт 337 ППР

6.Открываются ли при проведении окрасочных работ емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрываются ли и сдаются на склад?Пункт 337 ППР

7.Хранится ли при проведении окрасочных работ тара из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах?Пункт 337 ППР

8.Обеспечены ли помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией?Пункт 338 ППР

9.Определена ли кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях проектом производства работ?Пункт 338 ППР

10.Исключен ли допуск лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, в помещения, в которых применяются горючие вещества?Пункт 338 ППР

11.Исключены ли проведение работ и нахождение людей в смежных помещениях с помещениями, в которых применяются горючие вещества?Пункт 338 ППР

12.Выполняются ли работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, искробезопасным инструментом в одежде и обуви, неспособных вызвать искру?Пункт 339 ППР

13.Наносятся ли горючие покрытия на пол при естественном освещении?Пункт 340 ППР

14.Начинаются ли работы с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях?Пункт 340 ППР

15.Наносятся ли эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеиваются ли плиточные и рулонные полимерные материалы после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений?Пункт 341 ППР

16.Промывается ли инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию?Пункт 342 ППР

17.Снабжается ли котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов?Пункт 343 ППР

18.Заполняются ли котлы не более чем на три четверти их вместимости?Пункт 343 ППР

19.Загружаются ли котлы сухим наполнителем?Пункт 343 ППР

- 20.Исключена ли установка котлов для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях зданий, сооружений?Пункт 343 ППР
- 21.Установлен ли котел наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 сантиметров выше противоположного?Пункт 344 ППР
- 22.Оборудовано ли топочное отверстие котла откидным козырьком из негорючего материала?Пункт 344 ППР
- 23.Гасятся ли после окончания работ топки котлов и заливаются ли они водой?Пункт 344 ППР
- 24.Обеспечено ли место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным) не ниже ранга 2А?Пункт 345 ППР
- 25.Размещаются ли при работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более 2 в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов?Пункт 346 ППР
- 26.Держатся ли постоянно указанные шкафы закрытыми на замки?Пункт 346 ППР
- 27.Обваловывается ли место варки и разогрева мастик на высоту не менее 0,3 метра или устраиваются ли бортики из негорючих материалов?Пункт 347 ППР
- 28.Исключено ли применение внутри помещений открытого огня для подогрева битумных составов?Пункт 348 ППР
- 29.Осуществляется ли доставка горячей битумной мастики на рабочие места одним из разрешенных способов?Пункт 349 ППР
- 30.Откачивается ли мастика из трубопровода после наполнения емкости установки для нанесения мастики?Пункт 349 ППР
- 31.Исключена ли переноска мастики в открытой таре?Пункт 350 ППР
- 32.Исключено ли нахождение котлов без присмотра в процессе варки и разогрева битумных составов?Пункт 351 ППР
- 33.Исключен ли разогрев битумной мастики вместе с растворителями?Пункт 352 ППР
- 34.Вливается ли при смешивании разогретый битум в растворитель?Пункт 353 ППР
- 35.Перемешивается ли при смешивании разогретого битума и растворителя только деревянной мешалкой?Пункт 353 ППР
- 36.Исключено ли использование открытого огня в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями?Пункт 353 ППР
- 37.Вентилируются ли перед проведением огневых работ помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов?Пункт 354 ППР
- 38.Обеспечено ли место производства огневых работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания?Пункт 354 ППР
- 39.Закрыты ли все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, и открыты ли окна?Пункт 354 ППР
- 40.Осуществляется ли контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне?Пункт 354 ППР
- 41.Прекращаются ли огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов)?Пункт 354 ППР
- 42.Осуществляется ли пропарка, промывка, очистка, освобождение от пожаровзрывоопасных веществ и отключение от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ) технологического оборудования, на котором будут проводиться огневые работы?Пункт 355 ППР
- 43.Исключено ли превышение температуры подаваемого водяного пара значения, равного 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа), при пропарке внутреннего

объема технологического оборудования?Пункт 355 ППР

44.Осуществляется ли промывка технологического оборудования при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме?Пункт 355 ППР

45.Исключено ли использование способов очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, приводящих к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания?Пункт 355 ППР

46.Закрываются ли негорючими материалами для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы?Пункт 356 ППР

47.Очищается ли место проведения огневых работ от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ, согласно приложению № 5 к ППР?Пункт 356 ППР

48.Защищены ли находящиеся в радиусе очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы ли водой?Пункт 357 ППР

49.Ограждается ли место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, сплошной перегородкой из негорючего материала высотой не менее 1,8 метра, с зазором между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров, огражденный сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр?Пункт 358 ППР

50.Исключено ли вскрытие люков и крышек технологического оборудования, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка их через открытые люки, а также выполнение других операций, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы?Пункт 359 ППР

51.Отключается ли при перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура (в том числе от электросети), шланги отсоединяются ли и освобождаются ли от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливается ли?Пункт 360 ППР

52.Убирается ли по окончании работ вся аппаратура и оборудование в специально отведенные помещения (места)?Пункт 360 ППР

53.Организуются ли постоянные места проведения огневых работ не более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение?Пункт 361 ППР

54.Находится ли в сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов для каждого поста не более чем по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом, огражденные щитами из негорючих материалов или хранящихся в специальных пристройках к мастерской?Пункт 361 ППР

55.Исключено ли проведение огневых работ при неисправной аппаратуре?Пункт 362 ППР

56.Исключено ли проведение огневых работ на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях?Пункт 362 ППР

57.Исключено ли использование одежды и рукавиц со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей при проведении огневых работ?Пункт 362 ППР

58.Исключено ли хранение в сварочных кабинах одежды, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, других горючих материалов?Пункт 362 ППР

59.Исключен ли допуск при проведении огневых работ к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения?Пункт 362 ППР

- 60.Исключено ли при проведении огневых работ соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами?Пункт 362 ППР
- 61.Исключено ли проведение работ на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением?Пункт 362 ППР
- 62.Исключено ли проведение работ по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала?Пункт 362 ППР
- 63.Обеспечено ли после завершения огневых работ наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов?Пункт 363 ППР
- 64.Установлены ли при проведении газосварочных работ переносные ацетиленовые генераторы на открытых площадках?Пункт 364 ППР
- 65.Ограждены ли ацетиленовые генераторы и размещены ли не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами?Пункт 364 ППР
- 66.Вывешены ли при установке ацетиленового генератора в помещениях (закрытых местах) плакаты "Вход посторонним запрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем"?Пункт 364 ППР
- 67.Выработан ли по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе?Пункт 364 ППР
- 68.Выгружается ли известковый ил, удаляемый из генератора, в приспособленную для этих целей тару и сливается ли в иловую яму или специальный бункер?Пункт 364 ППР
- 69.Ограждены ли открытые иловые ямы перилами, а закрытые имеют ли негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила?Пункт 364 ППР
- 70.Закреплены ли надежно газоподводящие шланги на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов?Пункт 364 ППР
- 71.Надеваются ли на ниппели водяных затворов шланги плотно, но не закрепляются?Пункт 364 ППР
- 72.Хранится ли карбид кальция в сухих проветриваемых помещениях?Пункт 364 ППР
- 73.Исключено ли размещение складов карбида кальция в подвальных помещениях и низких затопливаемых местах?Пункт 364 ППР
- 74.Хранится ли в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, одновременно не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде не более 50 килограммов?Пункт 364 ППР
- 75.Защищаются ли вскрытые барабаны с карбидом кальция непроницаемыми для воды крышками?Пункт 364 ППР
- 76.Исключено ли курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция?Пункт 364 ППР
- 77.Осуществляется ли хранение и транспортирование баллонов с газами только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками?Пункт 364 ППР
- 78.Доставляются ли к месту сварочных работ баллоны на специальных тележках, носилках, санках?Пункт 364 ППР
- 79.Исключено ли хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, краски, масел и жиров?Пункт 364 ППР
- 80.Соблюдаются ли при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами?Пункт 364 ППР
- 81.Исключено ли курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения известкового ила?Пункт 364 ППР
- 82.Вывешиваются ли в местах хранения известкового ила запрещающие курение и применение открытого огня знаки?Пункт 364 ППР
- 83.Исключено ли использование одного водяного затвора 2 сварщиками при проведении

газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция?Пункт 365 ППР

84.Исключены ли загрузка карбида кальция завышенной грануляции или проталкивание его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также осуществление работ на карбидной пыли?Пункт 365 ППР

85.Исключена ли загрузка карбида кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загрузка корзин карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов "вода на карбид"?Пункт 365 ППР

86.Исключена ли продувка шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозамена шлангов при проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция?Пункт 365 ППР

87.Исключены ли перекручивание, заламывание или зажимы газоподводящих шлангов при проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция?Пункт 365 ППР

88.Исключена ли переноска генератора при наличии в газосборнике ацетилена, при проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция?Пункт 365 ППР

89.Исключено ли форсирование работы ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция?Пункт 365 ППР

90.Исключено ли применение медного инструмента для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также меди в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом?Пункт 365 ППР

91.Исключено ли использование при проведении электросварочных работ проводов без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применение нестандартных автоматических выключателей?Пункт 366 ППР

92.Соединяются ли сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов?Пункт 366 ППР

93.Выполняется ли подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами?Пункт 366 ППР

94.Изолированы ли надежно и в необходимых местах защищены ли от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ?Пункт 366 ППР

95.Располагаются ли кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра?Пункт 366 ППР

96.Используются ли в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока?Пункт 366 ППР

97.Выполняется ли при проведении электросварочных работ соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, с помощью болтов, струбцин или зажимов?Пункт 366 ППР

98.Используются ли в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлические конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования, при этом сварка производится с применением 2 проводов?Пункт 366 ППР

99.Выполняется ли в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока только изолированным проводом, причем по качеству

изоляции не уступающим прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю?Пункт 366 ППР

100.Обеспечивает ли конструкция электрододержателя для ручной сварки надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключает ли возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы?Пункт 366 ППР

101.Сделана ли рукоятка электрододержателя из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала?Пункт 366 ППР

102.Применяются ли электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока?Пункт 366 ППР

103.Помещаются ли при смене электродов их остатки (огарки) в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ?Пункт 366 ППР

104.Заземляется ли электросварочная установка на время работы: основное электросварочное оборудование в сварочных установках; зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник)?Пункт 366 ППР

105.Проводится ли чистка агрегата и пусковой аппаратуры ежедневно после окончания работы?Пункт 366 ППР

106.Проводится ли техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования в соответствии с графиком?Пункт 366 ППР

107.Обеспечивается ли питание дуги в установках для атомно-водородной сварки от отдельного трансформатора, а не от распределительной сети через регулятор тока любого типа?Пункт 366 ППР

108.Предусматривается ли при атомно-водородной сварке в горелке автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи?Пункт 366 ППР

109.Исключено ли при атомно-водородной сварке нахождение включенных горелок без присмотра?Пункт 366 ППР

110.Приняты ли при огневых работах, связанных с резкой металла, меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?Пункт 367 ППР

111.Хранится ли запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности, в исправной небьющейся и плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ?Пункт 367 ППР

112.Проверяется ли перед началом огневых работ, связанных с резкой металла, исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках?Пункт 367 ППР

113.Применяется ли горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией?Пункт 367 ППР

114.Располагается ли при огневых работах, связанных с резкой металла, бачок с горючим на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не попадают пламя и искры при работе?Пункт 367 ППР

115.Исключена ли при огневых работах, связанных с резкой металла, эксплуатация бачков, не прошедших гидроиспытаний, имеющих течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр?Пункт 367 ППР

116.Исключен ли при огневых работах, связанных с резкой металла, разогрев испарителя резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости?Пункт 367 ППР

117.Исключено ли при проведении бензо- и керосинорезательных работ превышение давления воздуха в бачке с горючим, больше рабочего давления кислорода в резаке?Пункт 368 ППР

118.Исключен ли перегрев при проведении бензо- и керосинорезательных работ испарителя резака,

- а также подвешивание резака во время работы вертикально, головкой вверх?Пункт 368 ППР
- 119.Исключены ли при проведении бензо- и керосинорезательных работ зажимы, перекручивания или заламывания шлангов, подающих кислород или горючее к резаку?Пункт 368 ППР
- 120.Исключено ли использование при проведении бензо- и керосинорезательных работ кислородных шлангов для подвода бензина или керосина к резаку?Пункт 368 ППР
- 121.Очищено ли при проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место от горючих материалов?Пункт 369 ППР
- 122.Защищены ли при проведении работ с применением паяльной лампы находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.)?Пункт 369 ППР
- 123.Содержатся ли паяльные лампы в исправном состоянии и осуществляются ли проверки их параметров в соответствии с технической документацией, но не реже 1 раза в месяц?Пункт 369 ППР
- 124.Исключено ли содержание заправляемым в лампу горючим посторонних примесей и воды?Пункт 369 ППР
- 125.Исключено ли применение в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензина или смеси бензина с керосином?Пункт 370 ППР
- 126.Исключено ли повышение давления в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте?Пункт 370 ППР
- 127.Исключено ли заполнение лампы горючим более чем на три четверти объема ее резервуара?Пункт 370 ППР
- 128.Исключено ли отворачивание воздушного винта и наливной пробки, когда лампа горит или еще не остыла?Пункт 370 ППР
- 129.Исключен ли ремонт лампы, а также слив из нее горючего или заправка ее горючим вблизи открытого огня?Пункт 370 ППР
- 130.Проводятся ли работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной исправной местной вытяжной вентиляции?Пункт 371 ППР
- 131.Хранятся ли легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия в холодильнике в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании?Пункт 371 ППР
- 132.Исключено ли нахождение на рабочих местах тары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость?Пункт 371 ППР
- 133.Находятся ли на рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости только в количествах, необходимых для выполнения работы?Пункт 371 ППР
- 134.Закрывается ли плотно и хранится ли в специально отведенном месте вне рабочих помещений тара из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?Пункт 371 ППР
- 135.Убираются ли по окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в помещения, предназначенные для их хранения?Пункт 371 ППР
- 136.Оформляется ли на проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, наряд-допуск на выполнение огневых работ?Пункт 372 ППР
- 137.Утверждается ли наряд-допуск руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации?Пункт 372 ППР
- 138.Содержит ли наряд-допуск сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при подготовке, проведении

и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ? Пункт 372 ППР

139. Вносятся ли в наряд-допуск сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени? Пункт 372 ППР

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 25

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на автозаправочных станциях

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на автозаправочных станциях (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении автозаправочных станций, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1. Обеспечена ли в установленные технической документацией сроки очистка и предремонтная подготовка технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.)? Пункт 373 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)

2. Соответствует ли технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и конструкторской документации? Пункт 374 ППР

3. Исключено ли превышение степени заполнения резервуаров топливом 95 процентов их внутреннего геометрического объема? Пункт 375 ППР

4. Проводятся ли ремонтные и регламентные работы внутри резервуаров только при условии, что концентрация паров топлива не превышает 20 процентов нижнего концентрационного предела распространения пламени и при непрерывном контроле газовой среды? Пункт 376 ППР

5. Удаляется ли немедленно после окончания обесшламливании шлам с территории автозаправочных станций? Пункт 377 ППР

6. Исключено ли перекрытие трубопровода деаэрации резервуара для осуществления рециркуляции паров топлива при сливноналивных операциях? Пункт 378 ППР

7. Проводится ли наполнение резервуаров топливом только закрытым способом? Пункт 379 ППР

8. Исключен ли выход паров топлива в окружающее пространство помимо трубопроводов деаэрации резервуаров (камер) или через дыхательный клапан автоцистерны с топливом? Пункт 380 ППР

9. Допускается ли одновременное наполнение резервуара для хранения топлива из автоцистерны и заправка транспортных средств топливом из резервуаров автозаправочной станции только на автозаправочных станциях с обособленным проездом для автоцистерны, оборудованной донным клапаном? Пункт 381 ППР

10. Исключено ли присутствие людей, не входящих в число персонала (за исключением водителя автоцистерны) на автозаправочных станциях без обособленного проезда для автоцистерны, оборудованной донным клапаном, при наполнении резервуаров для хранения топлива, а также при нахождении на территории автоцистерны? Пункт 381 ППР

- 11.Контролируется ли процесс наполнения резервуара топливом из автоцистерны работниками автозаправочной станции (дистанционно для автоматических автозаправочных станций) и водителем автоцистерны?Пункт 382 ППР
- 12.Проводятся ли операции по наполнению резервуаров автозаправочной станции топливом из автоцистерны, не оборудованной донным клапаном, в последовательности, предусмотренной ППР?Пункт 383 ППР
- 13.Подается ли при заправке транспортных средств топливом мототехника к топливораздаточным колонкам с заглушенными двигателями, пуск и остановка которых производится на расстоянии не менее 15 метров от топливозаправочных колонок, а автомобили, автобусы и автотракторная техника - своим ходом?Пункт 384 ППР
- 14.Засыпают ли при заправке транспортных средств топливом пролитые нефтепродукты песком или удаляются ли специально предусмотренными для этого адсорбентами?Пункт 384 ППР
- 15.Собираются ли при заправке транспортных средств топливом пропитанный песок, адсорбенты и промасленные обтирочные материалы в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении и по окончании рабочего дня вывозятся ли с территории автозаправочной станции?Пункт 384 ППР
- 16.Обеспечивается ли при заправке транспортных средств топливом расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним автомобилем не менее 1 метра?Пункт 384 ППР
- 17.Обеспечивается ли при заправке транспортных средств топливом для каждого транспортного средства возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дорог наносится отличительная разметка или предусматриваются иные визуальные указатели (дорожные знаки, схемы движения)?Пункт 384 ППР
- 18.Исключена ли заправка транспортных средств с работающими двигателями?Пункт 385 ППР
- 19.Исключен ли проезд транспортных средств над подземными резервуарами, если это не предусмотрено технико-эксплуатационной документацией?Пункт 385 ППР
- 20.Исключено ли заполнение резервуаров топливом и заправка транспортных средств во время грозы и в случае проявления атмосферных разрядов?Пункт 385 ППР
- 21.Исключены ли работы в одежде и обуви, которые загрязнены топливом?Пункт 385 ППР
- 22.Исключено ли использование тары (емкостей, канистр и др.) для заправки топливом, в процессе наполнения которой может возникнуть искра?Пункт 385 ППР
- 23.Исключена ли заправка транспортных средств, в которых находятся пассажиры (за исключением легковых автомобилей)?Пункт 385 ППР
- 24.Исключена ли заправка транспортных средств с опасными грузами (взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, ядовитые и радиоактивные вещества и др.), за исключением специально предусмотренных для этого топливозаправочных пунктов?Пункт 385 ППР
- 25.Исключен ли въезд на территорию автозаправочной станции тракторов, не оборудованных искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов?Пункт 385 ППР
- 26.Установлены ли технологические системы передвижных автозаправочных станций на площадках, расположенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям?Пункт 386 ППР
- 27.Исключено ли использование в качестве передвижной автозаправочной станции автотопливозаправщиков и другой техники, не предназначенной для этих целей?Пункт 386 ППР
- 28.Исключено ли использование на территории автозаправочной станции устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов цельсия?Пункт 387 ППР

29.Предусмотрены ли для автозаправочной станции, на которой проектом допускается использовать автоцистерны, не оборудованные донным клапаном, не менее 2 передвижных огнетушителей требуемого объема?Пункт 388 ППР

30.Оснащены ли автозаправочные станции первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ППР?Пункт 389 ППР

31.Размещены ли огнетушители и покрывала для изоляции очага возгорания на заправочных островках в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков?Пункт 389 ППР

32.Выполняется ли при возникновении пожароопасных ситуаций на автозаправочной станции установленный ППР алгоритм действий, а на автоматических (безоператорных) автозаправочных станциях - в соответствии с проектной документацией автоматически или дистанционно?Пункт 390 ППР

33.Исключено ли при утечке бензина на заправочном островке или на площадке для автоцистерны включение двигателей транспортных средств?Пункт 391 ППР

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 26

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах религиозного назначения

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах религиозного назначения (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов религиозного назначения, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1.Предусмотрено ли в части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, не менее 1 огнетушителя для тушения пожаров класса А, В, Е?Пункт 419 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)

2.Предусмотрена ли в помещениях охраны, постоянного дежурства персонала телефонная связь?Пункт 420 ППР

3.Исключено ли хранение горючих жидкостей, не предназначенных для проведения обрядов, в помещениях молельных залов?Пункт 421 ППР

4.Хранятся ли горючие жидкости в специально оборудованных местах?Пункт 421 ППР

5.Хранятся ли горючие жидкости в молельном зале в количестве, не превышающем суточную потребность?Пункт 421 ППР

6.Хранятся ли горючие жидкости в молельном зале в количестве, не превышающем 20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов?Пункт 421 ППР

7.Хранятся ли горючие жидкости в молельном зале в количестве, не превышающем 5 литров - для помещений с отделкой из горючих материалов?Пункт 421 ППР

8.Хранятся ли горючие жидкости в молельных залах в стеклянной таре?Пункт 421 ППР

9.Осуществляется ли розлив горючих жидкостей в лампы и светильники из небьющейся емкости?Пункт 421 ППР

10.Исключено ли размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей?Пункт 421 ППР

- 11.Исключено ли проведение пожароопасных работ в здании (помещении) в присутствии прихожан?Пункт 422 ППР
- 12.Проверены ли пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями ППР?Пункт 423 ППР
- 13.Установлены ли подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание?Пункт 425 ППР
- 14.Поставлены ли разожженные кадила во время проведения богослужения на негорючее основание в специально отведенном месте с его отделкой из негорючих материалов?Пункт 425 ППР
- 15.Превышает ли расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, 0,5 метра?Пункт 425 ППР
- 16.Исключено ли размещение вешалок для одежды прихожан и мест для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от открытого огня, печей и вытяжек из печей?Пункт 426 ППР
- 17.Находятся ли временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня?Пункт 428 ППР
- 18.Исключено ли размещение свежей травы по площади молельного зала более чем на 1 сутки?Пункт 428 ППР

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 27

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, предназначенных для проживания детей

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, предназначенных для проживания детей (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях,

предназначенных для проживания детей, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка _____

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1. Очищена ли территория детского лагеря палаточного типа от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, а также освещена в ночное время? Пункт 430 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)

2. Установлены ли палатки при размещении на территории детского лагеря палаточного типа группами с общим количеством проживающих в группе палаток не более 45 человек? Пункт 431 ППР

3. Превышает ли расстояние между группами палаток, а также от них до зданий и сооружений должно 15 метров? Пункт 431 ППР

4. Исключено ли использование в палатках открытого огня? Пункт 432 ППР

5. Исключено ли хранение в палатках легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также

пиротехнической продукции?Пункт 432 ППР

6.Определены ли инструкцией о мерах пожарной безопасности, утвержденной руководителем детского лагеря палаточного типа, места применения на территории детского лагеря палаточного типа открытого огня, а также места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?Пункт 433 ППР

7.Исключена ли прокладка электрических сетей в палатках, в том числе по внешней поверхности палатки, а также над палатками?Пункт 434 ППР

8.Оснащены ли палатки, в которых размещаются более 10 детей, автономными дымовыми пожарными извещателями?Пункт 435 ППР

9.Обеспечена ли каждая группа палаток первичными средствами пожаротушения из расчета не менее 4 огнетушителей с рангом тушения модельного очага не ниже 2А?Пункт 436 ППР

10.Размещаются ли первичные средства пожаротушения на противоположных сторонах группы палаток?Пункт 436 ППР

11.Исключено ли группирование более 2 кроватей?Пункт 437 ППР

12.Обеспечены ли расстояния между кроватями (группами кроватей) не менее 0,7 метра?Пункт 437 ППР

13.Оснащен ли детский лагерь палаточного типа устройствами (громкоговорителями или звукоусилительной аппаратурой), обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре?Пункт 438 ППР

14.Установлен ли на территории детского лагеря палаточного типа информационный стенд, на котором размещается информация о необходимости соблюдения ППР?Пункт 439 ППР

15.Организовано ли проведение противопожарного инструктажа детей в первый день их пребывания?Пункт 440 ППР

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 28

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, при осуществлении на них применения и реализации пиротехнических изделий бытового назначения

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, при осуществлении на

них применения и реализации пиротехнических изделий бытового назначения (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов применения и реализации пиротехнических изделий бытового назначения, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка _____

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1. Реализованы ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия, включающие: схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации? Пункт 441 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)

- 2.Предусмотрено ли нахождение зрителей при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности с наветренной стороны?Пункт 441 ППР
- 3.Определено ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий?Пункт 441 ППР
- 4.Исключено ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, курение и разведение огня?Пункт 441 ППР
- 5.Исключено ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, нахождение изделий без присмотра?Пункт 441 ППР
- 6.Назначены ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности ответственные за безопасность при устройстве фейерверков лица из числа работников организации и (или) физических лиц, проводящих фейерверк?Пункт 441 ППР
- 7.Осуществляется ли при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности после использования пиротехнических изделий осмотр территории и очистка от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов?Пункт 441 ППР
- 8.Исключено ли применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности в случаях, предусмотренных пунктом 442 ППР?Пункт 442 ППР
- 9.Соблюдаются ли при хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий?Пункт 443 ППР
- 10.Хранится ли отбракованная пиротехническая продукция отдельно от годной для реализации пиротехнической продукции при хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли?Пункт 443 ППР
- 11.Исключено ли совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями) на складах и в кладовых помещениях на объектах розничной торговли?Пункт 443 ППР
- 12.Исключено ли размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров?Пункт 443 ППР
- 13.Исключено ли для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров превышение количества пиротехнических изделий 100 килограммов по массе брутто?Пункт 443 ППР
- 14.Исключено ли превышение загрузка и пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли норму загрузки склада либо кладового помещения?Пункт 443 ППР
- 15.Хранятся ли пиротехнические изделия на объектах торговли в помещениях, выделенных противопожарными перегородками 1-го типа?Пункт 443 ППР
- 16.Обеспечивают ли в процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключают ли любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра?Пункт 444 ППР
- 17.Располагаются ли в процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции пиротехнические изделия не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления?Пункт 444 ППР
- 18.Исключено ли проведение в процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции работ, сопровождающихся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с

пиротехническими изделиями?Пункт 444 ППР

19.Производится ли в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий только в специализированных секциях продавцами-консультантами?Пункт 444 ППР

20.Хранятся ли в процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции пиротехнические изделия в шкафах из негорючих материалов, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями?Пункт 444 ППР

21.Исключают ли конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах торговли самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям?Пункт 445 ППР

22.Информирует ли при продаже пиротехнических изделий продавец покупателя о классе опасности и правилах обращения с указанными изделиями?Пункт 445 ППР

23.Исключено ли размещение отделов, секций по продаже пиротехнических изделий, а также товаров в аэрозольной упаковке в торговом зале ближе 4 метров от выходов в лестничные клетки и другие эвакуационные выходы?Пункт 446 ППР

24.Исключено ли хранение пиротехнических изделий в помещениях, не имеющих оконных проемов или систем вытяжной противодымной вентиляции?Пункт 446 ППР

25.Исключено ли хранение пиротехнических изделий совместно с другими горючими веществами и материалами?Пункт 446 ППР

26.Исключено ли проведение огневых работ во время нахождения людей в торговых залах, а также в помещениях, где размещены на хранение пиротехнические изделия?Пункт 446 ППР

27.Исключена ли расфасовка изделий в торговых залах и на путях эвакуации?Пункт 446 ППР

28.Исключено ли хранение пороховых изделий совместно с капсюлями или пиротехническими изделиями в одном шкафу?Пункт 446 ППР

29.Исключено ли размещение упаковки (тары) с изделиями и шкафов (сейфов) с изделиями в подвальных помещениях?Пункт 446 ППР

30.Исключено ли хранение пиротехнических изделий в подвальных и подземных этажах?Пункт 443, 446 ППР

31.Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических изделий на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автобусных), на платформах железнодорожных станций, остановках общественного транспорта, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных подземных сооружениях, а также на территориях пожароопасных производственных объектов?Пункт 447 ППР

32.Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение)?Пункт 447 ППР

33.Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических изделий при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности?Пункт 447 ППР

34.Исключена ли реализация (продажа) пиротехнических изделий вне заводской потребительской упаковки?Пункт 447 ППР

35.Используются ли пиротехнические изделия строго в соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового скопления людей и объектов защиты (в том числе с учетом размеров опасной зоны)?Пункт 448 ППР

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и
заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

Приложение № 29

УТВЕРЖДЕНА

приказом МЧС России

от 17 февраля 2021 г. № 88

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, при осуществлении на них применения специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, при осуществлении на них применения специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях (далее - проверочный лист), применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении объектов, на которых предусмотрено применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, вместе с другими формами листов, необходимость применения которых определяется назначением объектов или осуществляемыми на них действиями. Количество и наименование объектов защиты принимается в соответствии с распоряжением о проведении проверки, количество столбцов таблицы принимается с учетом количества объектов защиты. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в формах проверочных листов, утвержденных МЧС России, сфера применения которых относится к проверяемому объекту защиты.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

п/п

Наименование противопожарного мероприятия

Реквизиты нормативных правовых актов

Ответы на вопросы

("да", "нет", "не распространяется")

Объект защиты

№ _____

(наименование объекта)

1.Применяются ли в зданиях и сооружениях пиротехнические изделия не выше II класса опасности?Пункт 449 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" 1 (далее - ППР)

2.Согласован ли регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов с приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения с соответствующим органом местного самоуправления не менее чем за 14 календарных дней до дня проведения мероприятия?Пункт 450 ППР

3.Имеет ли оборудование применяемых сценических эффектов возможность экстренного дистанционного отключения?Пункт 451 ППР

4.Составляет ли радиус опасной зоны применяемых пиротехнических изделий не более 5 метров?Пункт 452 ППР

5.Выделена ли опасная зона применяемых пиротехнических изделий специальными утяжеленными барьерными ограждениями ("тяжелый барьер")?Пункт 452 ППР

6.Установлены ли пиротехнические изделия с учетом радиуса опасных зон применяемых изделий?Пункт 452 ППР

7.Установлены ли специальные сценические эффекты, профессиональные пиротехнические изделия и огневые эффекты на жестко закрепленных площадках или площадках, устойчивость которых обеспечивается за счет большой площади опоры и (или) веса для предотвращения их падения и (или) опрокидывания?Пункт 452 ППР

8.Имеют ли места установки специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов покрытие из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки?Пункт 452 ППР

9.Эксплуатируется ли применяемое оборудование в строгом соответствии с инструкцией (паспортом на оборудование) предприятия-изготовителя?Пункт 453 ППР

10.Организовано ли при проведении мероприятий, а также в период подготовки и монтажа (демонтажа) оборудования специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов не менее 2 пожарных постов для визуального контроля за работой сценических эффектов?Пункт 454 ППР

11.Обеспечен ли каждый из постов для визуального контроля за работой сценических эффектов 2

огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 4А, а также покрывалом для изоляции очага возгорания?Пункт 454 ППР

12.Назначено ли на период подготовки и проведения мероприятия с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов приказом руководителя ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс эксплуатации указанного оборудования и изделий?Пункт 454 ППР

13.Исключено ли применение специальных сценических эффектов при нахождении в опасном радиусе людей?Пункт 455 ППР

14.Исключено ли применение специальных сценических эффектов и (или) пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени огнестойкости?Пункт 455 ППР

15.Исключено ли применение неисправного и поврежденного оборудования для создания специальных сценических эффектов?Пункт 455 ППР

16.Исключено ли складирование и (или) хранение пиротехнических изделий, а также баллонов с горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту территории (за исключением процедуры подготовки и применения на мероприятии)?Пункт 455 ППР

17.Осуществляется ли проверка при подготовке и монтаже специальных сценических эффектов с использованием горючих газов, а также не ранее чем за 2 часа до начала их применения исправности и герметичности оборудования посредством анализа проб воздушной среды?Пункт 456 ППР

18.Изготовлены ли временные сценические конструкции (помосты, подиумы и др.) из негорючих материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки?Пункт 457 ППР

19.Исключено ли использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки?Пункт 457 ППР

20.Защищены ли закрытые пространства под сценическими конструкциями (помосты, подиумы и др.) автоматической пожарной сигнализацией с обеспечением информационной совместимости с общей системой автоматической противопожарной защиты объекта?Пункт 457 ППР

21.Переведен ли технический персонал приказом руководителя объекта в усиленный режим работы при переводе с автоматического пуска на ручной автоматических систем и установок противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий?Пункт 458 ППР

22.Реализован ли комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей при переводе с автоматического пуска на ручной автоматических систем и установок противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий?Пункт 458 ППР

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593.

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и
заполняющего проверочный лист) _____

(подпись) _____ 20__ г.

(дата)