

Об утверждении Временных правил использования водных ресурсов Нижне-Бурейского водохранилища на р. Бурее

Приказ · № 290 · от 28.12.2016 · Федеральное агентство водных ресурсов · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИКАЗ

Москва

28 декабря 2016 г. № 290

Об утверждении Временных правил использования водных ресурсов Нижне-Бурейского водохранилища на р. Бурее

Зарегистрирован Минюстом России 20 января 2017 г.

Регистрационный № 45329

В соответствии с Положением о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 349 "Об утверждении Положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 18, ст. 2247), и Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 282 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2564; № 32, ст. 3348; 2006, № 24, ст. 2607; № 52, ст. 5598; 2008, № 22, ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935, ст. 1942; 2013, № 45, ст. 5822; 2014, № 10, ст. 1050; № 18, ст. 2203; 2015, № 2, ст. 491; № 52, ст. 7603; 2016, № 2, ст. 325; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4816), приказываю:
Утвердить прилагаемые Временные правила использования водных ресурсов Нижне-Бурейского водохранилища на р. Бурее.

Врио руководителя В.А.Никаноров

Утверждены приказом

Федерального агентства

водных ресурсов

от 28 декабря 2016 г. № 290

Временные правила использования водных ресурсов

Нижне-Бурейского водохранилища на р. Бурее

I. Общие положения

1.1. Временные правила использования водных ресурсов Нижне-Бурейского водохранилища на р. Бурее (далее - Временные правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ, Положением о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 349, Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 282, Методическими указаниями по разработке правил использования водохранилищ, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 января 2011 г. № 17.

1.2. Настоящие Временные правила, разработанные Акционерным обществом (далее - АО) "Ленгидропроект", действуют до ввода Нижне-Бурейского водохранилища в постоянную эксплуатацию, но не более 10 лет.

1.3. В настоящих Временных правилах все отметки уровней воды и высотные отметки

гидротехнических сооружений даны в государственной Балтийской системе высот 1977 года.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4596, ст. 4605; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 19, ст. 2314; № 27, ст. 3440; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961; 2014, № 26, ст. 3387; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, ст. 12, ст. 52; № 29, ст. 4347, ст. 4350, ст. 4359, ст. 4370; № 48, ст. 6723; 2016, № 45, ст. 6203.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 18, ст. 2247.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2564; № 32, ст. 3348; 2006, № 24, ст. 2607; № 52, ст. 5598; 2008, № 22, ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935, ст. 1942; 2013, № 45, ст. 5822; 2014, № 10, ст. 1050; № 18, ст. 2203; 2015, № 2, ст. 491; № 52, ст. 7603; 2016, № 2, ст. 325; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4816.

Зарегистрирован Минюстом России 04 мая 2011 г., регистрационный № 20655.

II. Характеристики гидроузла, водохранилища и их возможностей

2.1. Нижне-Бурейский гидроузел расположен на р. Бурее в 84,6 км от устья, у поселка городского типа (далее - пгт.) Новобурейский Бурейского района Амурской области, в 950 м выше впадения р. Долдыкан.

2.2. Нижне-Бурейское водохранилище образовано гидроузлом руслового типа, состоящим из бетонной плотины с поверхностным водосбросом и русловым зданием гидроэлектростанции (далее - ГЭС), расположенным со стороны правого берега.

2.3. Строительство Нижне-Бурейского гидроузла было начато в 2011 году.

Сроки готовности напорного фронта и выполнения мероприятий по подготовке ложа водохранилища (санитарная очистка, охранно-спасательные археологические работы и лесоочистка):

- до пускового уровня (отметки) (далее - ПУ) 128,0 м - 01 декабря 2016 г.;
- до нормального подпорного уровня (далее - НПУ) 138,0 м - 01 июля 2017 г.

Период начального наполнения водохранилища:

- наполнение водохранилища до ПУ 128,0 м осуществляется в зимний период при условии готовности напорного фронта и ложа водохранилища до ПУ. Продолжительность наполнения в условиях различной водности приведена в пункте 8.2.3 Временных правил;
- наполнение водохранилища до НПУ 138,0 м осуществляется с 01 июля 2017 г. Продолжительность наполнения в условиях различной водности приведена в пункте 8.2.9 Временных правил.

Для наполнения водохранилища до ПУ 128,0 м и НПУ 138,0 необходимы акты, подтверждающие выполнение мероприятий по готовности напорного фронта Нижне-Бурейского гидроузла, а также акты готовности ложа водохранилища до соответствующих отметок, в том числе:

- акт приемки работ по санитарной подготовке водохранилища;
- акт приемки работ по лесоочистке водохранилища;
- акт приемки работ по охранно-спасательным археологическим работам. Срок ввода Нижне-Бурейского водохранилища в постоянную эксплуатацию - 31 декабря 2017 г.

2.4. Проект Нижне-Бурейского гидроузла был разработан Ленинградским отделением Всесоюзного ордена Ленина проектно-изыскательского и научно-исследовательского института "Гидропроект" имени С.Я.Жука в 1985 году и утвержден в 1986 году.

Корректировка проекта в период с 2007 по 2015 гг. выполнялась Открытым акционерным обществом (далее - ОАО) "Ленгидропроект ГидроОГК" (с 2010 г. - ОАО "Ленгидропроект", с 2015 г. - АО "Ленгидропроект").

Проектная документация хранится в АО "Ленгидропроект" в г. Санкт-Петербурге и в архиве управления строительством АО "Нижне-Бурейская ГЭС".

2.5. Нижне-Бурейская ГЭС - контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Предназначена для выдачи электроэнергии и мощности в Объединенную энергосистему Востока (далее - ОЭС Востока) совместно с эксплуатируемыми Бурейской ГЭС на р. Бурее и Зейской ГЭС на р. Зее, а также для снятия ограничений в режиме суточного и недельного регулирования мощности Бурейской ГЭС.

После наполнения Нижне-Бурейского водохранилища до проектной

3 отметки НПУ 138,00 м его полезный объем (77 млн. м³) позволит вести недельное и суточное регулирование стока, поступающего с Бурейской ГЭС, выравнявая его.

Кроме энергетической, Нижне-Бурейское водохранилище будет выполнять противопаводковую функцию. Создание противопаводковой (резервной) емкости в Нижне-Бурейском водохранилище в размере

3 303 млн.м³, расположенной в пределах отметок 136,00 - 138,00 м, позволит снизить величину максимальных расходов воды с целью защиты от затопления нижерасположенных земель и населенных пунктов. В период действия настоящих Временных правил использование противопаводковой емкости не предусмотрено.

2.6. Проект Правил использования Нижне-Бурейского водохранилища на период постоянной эксплуатации водохранилища представляется заказчиком (застройщиком) на утверждение в Федеральное агентство водных ресурсов не позднее 4 месяцев до приемки водохранилища в эксплуатацию.

2.7. Карта-схема расположения Нижне-Бурейского гидроузла и водохранилища с указанием границ водохозяйственных участков приведена в Приложении 1 к настоящим Временным правилам.

2.8. Карта-схема расположения постов гидрометрической сети наблюдений в зоне Нижне-Бурейского гидроузла и водохранилища приведена в Приложении 2 к настоящим Временным правилам.

III. Основные характеристики водотока

3.1. Река Бурей образуется от слияния Правой илевой Бурей, стекающих со склонов Дуссе-Алинь и Ям-Алинь с высоты около 560 м над уровнем моря, и впадает в р. Амур на 1666 км от устья.

Длина р. Бурей от слияния Правой илевой Бурей составляет 623 км, от истока Правой Бурей - 739 км, площадь водосбора -

2 3 3 70700 км², сток в устье - 938 м³/с или 29,6 км³ в год. Общее падение - 474 м, средний уклон - 0,7°/00.

Площадь водосбора, которая контролируется в створах Бурейского

2 и Нижне-Бурейского гидроузлов, составляет 65200 и 67100 км² соответственно.

Бурейское водохранилище контролирует 97% стока, поступающего к створу Нижне-Бурейского гидроузла, и ведет полное годичное регулирование стока.

Основой для водохозяйственных и гидравлических расчетов по Нижне-Бурейскому гидроузлу послужил зарегулированный сток, поступающий с Бурейского гидроузла и боковая приточность в Нижне-Бурейское водохранилище, образованная рядом рек и ручьев, дающих сток, главным образом, в летнее время.

3.2. Параметры естественного годового стока р. Бурей в створе Бурейского гидроузла:

Далее не приводится. См. официальный интернет-портал правовой информации
<http://www.pravo.gov.ru>
