

Об установлении размера санитарно-защитной зоны склада нефтепродуктов (первый пусковой комплекс) имущественного комплекса ООО "БТОФ-Терминал" на территории г. Новороссийска Краснодарского края

Постановление · № 18 · от 01.04.2014 · Главный государственный санитарный врач · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 1 апреля 2014 г. N 18

Об установлении размера санитарно-защитной зоны

склада нефтепродуктов (первый пусковой комплекс) имущественного

комплекса ООО "БТОФ-Терминал" на территории г. Новороссийска Краснодарского края

Зарегистрировано Минюстом России 29 апреля 2014 г.

Регистрационный N 32140

Я, врио Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю.Попова, рассмотрев материалы по вопросу об установлении размера санитарно-защитной зоны для склада нефтепродуктов (первый пусковой комплекс) имущественного комплекса ООО "БТОФ-Терминал" на территории г. Новороссийска Краснодарского края, в целях предотвращения угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, 4590, 4591, 4596; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. I), ст. 4079; N 48, ст. 6165) и в соответствии с пп. 4.2 и 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74, зарегистрированным в Минюсте России 25.01.2008, регистрационный N 10995) с изменениями N 1 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 N 25, зарегистрированным в Минюсте России 07.05.2008, регистрационный N 11637), с изменениями N 2 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2009 N 61, зарегистрированным в Минюсте России 27.10.2009, регистрационный N 15115), с изменениями и дополнениями N 3 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.09.2010 N 122, зарегистрированным в Минюсте России 12 октября 2010 г., регистрационный N 18699) постановляю:

1. Установить для склада нефтепродуктов (первый пусковой комплекс) имущественного комплекса ООО "БТОФ-Терминал" на территории г. Новороссийска Краснодарского края санитарно-защитную зону следующих размеров:

- в северном направлении от границы промышленной площадки предприятия - 80 метров;
- в северо-восточном направлении от границы промышленной площадки предприятия - 85 метров;
- в восточном направлении - 60 метров от границы промышленной площадки предприятия;
- в остальных направлениях - 500 метров от границы промышленной площадки предприятия.

2. Руководителю Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю В.П.Клиндухову обеспечить контроль за соблюдением размера санитарно-защитной зоны склада нефтепродуктов (первый пусковой комплекс) имущественного комплекса ООО "БТОФ-Терминал" на территории г.

Новороссийска Краснодарского края.

3. Заместителю Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В.Брагиной довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В.Брагину.

Врио Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации А.Ю.Попова