

Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации

1. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 14.07.2022 № 276-ФЗ)
2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.
3. Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта.
4. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.
5. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 14.07.2022 № 276-ФЗ)
6. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 14.07.2022 № 276-ФЗ)