

Статья 68. Наружное противопожарное водоснабжение

(Наименование в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 276-ФЗ)

1. Территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

2. К наружному противопожарному водоснабжению относятся:

- 1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);
- 2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3) пожарные резервуары.

(Часть в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 276-ФЗ)

3. Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

4. Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема), расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого наружного противопожарного водопровода; зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 15 литров в секунду; складов грубых кормов объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); складов минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); зданий радиотелевизионных передающих станций, холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

5. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

6. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

7. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

8. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

9. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

10. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

11. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

12. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

13. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

14. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

15. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

16. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

17. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

18. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)