

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях Министерства здравоохранения Российской Федерации и на прилегающей к ним территории

Приказ · № 958н · от 13.12.2016 · Министерство здравоохранения · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

13 декабря 2016 г. № 958н

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях Министерства здравоохранения Российской Федерации и на прилегающей к ним территории
Зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2017 г.

Регистрационный № 45925

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1996, № 17, ст. 1911; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 33, ст. 3413; 2002, № 1, ст. 2; № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 19, ст. 39; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 18, ст. 2117; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3593; 2009, № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3635; № 45, ст. 5265; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4004; № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 54; № 30, ст. 4590, 4591, 4596; № 46, ст. 6407; № 49, ст. 7023; 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 7, ст. 610; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092; 2015, № 1, ст. 88; № 10, ст. 1407; № 18, ст. 2621; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4359, 4360; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 68; № 15, ст. 2066; № 22, ст. 3089; № 26, ст. 3887), Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3366; 2015, № 29, ст. 4360; 2016, № 27, ст. 4234), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607; № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 2105) в целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности в административных зданиях Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресам: г. Москва, Рахмановский переулок, д. 3/25, строения 1, 2, 3, 4; г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 3 (этажи 2, 3) приказываю:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях Министерства здравоохранения Российской Федерации и на прилегающей к ним территории.

Министр В.И.Скворцова

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 13 декабря 2016 г. № 958н

Инструкция

о мерах по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях Министерства здравоохранения Российской Федерации и на прилегающей к ним территории
I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных зданиях Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Инструкция) устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в зданиях Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно - Министерство), расположенных по адресам: г. Москва, Рахмановский переулок, д. 3/25, строения 1, 2, 3, 4; г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 3 (этажи 2, 3), и на прилегающих к ним территориях (далее - здания Министерства, территории Министерства), а также требования к обеспечению руководителями структурных подразделений Министерства, федеральными государственными гражданскими служащими Министерства (далее - сотрудники) в зданиях Министерства и на территориях Министерства пожарной безопасности, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, участию в организации тушения пожаров и ликвидации их последствий.
2. Сотрудники допускаются к работе в зданиях Министерства и на территориях Министерства только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
- Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности осуществляется посредством проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607; № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 2105) (далее - Правила противопожарного режима).

3. Лица, ответственные за пожарную безопасность зданий Министерства, должны быть определены приказом Министерства.

4. В каждом здании Министерства Департаментом управления делами и кадров Министерства разрабатываются инструкции о действиях дежурного персонала (службы охраны) по эвакуации людей при пожаре, а также осуществляется проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность в зданиях Министерства.

II. Требования к зданиям, помещениям и территориям Министерства

5. В зданиях Министерства запрещается:

- а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие горючие материалы, пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми документами по пожарной безопасности;
- б) использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- в) размещать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения;
- г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);
- е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери на путях эвакуации;
- ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

з) устраивать в лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

6. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий Министерства должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

Пункт 23 Правил противопожарного режима.

Пункт 26 Правил противопожарного режима.

7. Департамент управления делами и кадров Министерства должен организовать своевременную очистку зданий и территорий Министерства от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы и тару на прилегающих к зданиям Министерства территориях.

8. В помещениях зданий Министерства курение категорически запрещено.

9. Места для курения расположены во внутреннем дворе зданий Министерства и обозначены знаком "Место для курения".

10. На стоянках автотранспорта Министерства запрещается:

- а) загромождать выездные ворота и проезды;
- б) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- в) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;
- г) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;
- д) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
- е) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- ж) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
- з) устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

Пункт 249 Правил противопожарного режима.

III. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей

11. Руководители структурных подразделений Министерства при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) должны обеспечивать осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.

12. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в помещениях запрещается:

- а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;
- б) проводить перед началом и при проведении мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;
- г) полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;
- д) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

13. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности в

соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3366; 2015, № 29, ст. 4360; 2016, № 27, ст. 4234).

14. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны быть обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

При возникновении пожара обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

IV. Требования к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

15. В соответствии с пунктом 36 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- в) устраивать в тамбурах выходов гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

16. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

V. Требования к эксплуатации электроустановок

17. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал (служба охраны), за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

18. В соответствии с положениями пункта 42 Правил противопожарного режима при эксплуатации электроустановок запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- г) пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме

работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

VI. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

19. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы (отверстия и решетки);

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

VII. Требования к системам и средствам противопожарной защиты

20. Департамент управления делами и кадров Министерства должен обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, вентилями, а также организацию перекачки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

21. Департамент управления делами и кадров Министерства должен обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты зданий Министерства (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

22. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

23. Департамент управления делами и кадров Министерства должен обеспечивать наличие на посту охраны инструкции о действиях дежурного персонала (службы охраны) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты зданий Министерства.

24. Дежурный персонал (служба охраны) должен обеспечиваться телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

25. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, должны приниматься необходимые меры по защите зданий Министерства от пожаров.

VIII. Обязанности должностных лиц

26. Руководители структурных подразделений Министерства:

а) возлагают обязанности по контролю за соблюдением сотрудниками настоящей Инструкции на начальников отделов;

- б) обеспечивают выполнение сотрудниками Министерства требований о запрещении курения в зданиях Министерства;
- в) определяют минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;
- г) организуют проведение противопожарного инструктажа подчиненных сотрудников;
- д) обеспечивают ознакомление под подпись сотрудников с настоящей Инструкцией, а также с поэтажным планом эвакуации.

27. Директор Департамента управления делами и кадров Министерства:

- а) обеспечивает согласно установленным нормам каждый этаж зданий Министерства средствами пожаротушения, планами эвакуации при возникновении пожара, а также проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
- б) организует работы по содержанию зданий и территорий Министерства в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам;
- в) организует проведение занятий по пожарно-техническому минимуму сотрудников, ответственных за пожарную безопасность, и при необходимости иных работников;
- г) организует и осуществляет контроль за выполнением настоящей Инструкции структурными подразделениями Министерства и своевременно информирует Министра здравоохранения Российской Федерации о состоянии пожарной безопасности зданий и территорий Министерства.

28. Сотрудники Министерства в целях соблюдения требований пожарной безопасности обязаны:

- а) знать и соблюдать настоящую Инструкцию;
- б) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- в) соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;
- г) знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре, в том числе, что при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации в зданиях Министерства лифты независимо от местонахождения автоматически опускаются на первый этаж и отключаются от электросети, а эвакуация людей происходит по лестничным маршам зданий Министерства;
- д) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

29. Последний уходящий из помещения сотрудник Министерства по окончании рабочего дня обязан произвести внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности.

Закрытие помещений производится только после отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

IX. Действия сотрудников и дежурного персонала

(службы охраны) при пожаре

30. Сотрудники при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязаны:

- а) немедленно сообщить об этом по телефону - 9-101, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить фамилию, должность и структурное подразделение);
- б) доложить своему непосредственному руководителю о пожаре;
- в) выполнять команды по эвакуации, поступившие от руководителя структурного подразделения Министерства и по системе речевого оповещения;
- г) организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);
- д) взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть

его;

е) во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.

31. Руководители структурных подразделений Министерства при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:

а) сообщить о пожаре по телефону - 9-101, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение);

б) немедленно оповестить подчиненных сотрудников и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;

в) проконтролировать, чтобы подчиненные сотрудники взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;

г) на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, проинформировать директора Департамента управления делами и кадров Министерства о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

32. Лица, ответственные за пожарную безопасность зданий Министерства, при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:

а) немедленно прибыть к месту пожара;

б) проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону - 9-101, 112 в пожарную охрану);

в) проверить на посту охраны включение автоматических систем противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости дать указание дежурному персоналу (службе охраны) о ручном включении систем противопожарной защиты;

г) принять информацию от руководителей структурных подразделений Министерства о принятых мерах;

д) при необходимости дать распоряжение лицу, ответственному за электробезопасность Министерства, об отключении в здании Министерства электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);

е) проверить выполнение руководителями структурных подразделений Министерства команды о прекращении работ в здании Министерства, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

ж) проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех сотрудников Министерства, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;

з) осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;

и) обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях зданий Министерства.

33. Дежурный персонал (служба охраны) при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязан:

а) осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

б) убедившись в пожаре, немедленно сообщить об этом по телефону - 9-101, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность), по телефону сообщить о пожаре директору Департамента управления делами и кадров Министерства и лицу, ответственному за пожарную безопасность в здании Министерства;

в) оповестить структурные подразделения Министерства о пожаре и совместно с руководителями структурных подразделений Министерства организовать эвакуацию из здания всех работников и посетителей;

- г) проверить включение автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматической установки газового пожаротушения. При необходимости воспользоваться ручным пожарным извещателем (нажать на кнопку ручного пожарного извещателя);
- д) сообщить о срабатывании пожарной сигнализации обслуживающей организации и лицу, ответственному за пожарную безопасность здания Министерства, и вызвать их к месту пожара совместно с оперативной группой обслуживающего охранного предприятия;
- е) открыть все имеющиеся в здании Министерства двери эвакуационных выходов;
- ж) во время эвакуации оказывать помощь сотрудникам и посетителям, находящимся в здании Министерства, при необходимости вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону - 03, 103;
- з) организовать встречу подразделений пожарной охраны, обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара, выдать руководителю указанного подразделения дубликаты поэтажных планов эвакуации при пожаре;
- и) обеспечить сохранность материальных средств и имущества Министерства.

34. В случае возникновения пожара в здании (помещениях, архивах) и на территории Министерства на сотрудников Министерства, дежурный персонал (службу охраны) возлагаются следующие обязанности:

- а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) директора Департамента управления делами и кадров Министерства - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий Министерства, старший дежурного персонала (службы охраны);
- б) организация спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств - исполняют руководители структурных подразделений Министерства, начальники отделов, лица, ответственные за пожарную безопасность зданий Министерства, работники дежурного персонала (службы охраны);
- в) проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, установок газового пожаротушения) - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий Министерства, старший дежурного персонала (службы охраны);
- г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) - исполняет лицо, ответственное за электробезопасность зданий Министерства;
- д) прекращение всех работ в структурных подразделениях Министерства, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, - исполняют руководители структурных подразделений Министерства, начальники отделов;
- е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, - исполняют руководители структурных подразделений Министерства, руководители отделов, работники дежурного персонала (службы охраны);
- ж) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны - исполняют директор Департамента управления делами и кадров Министерства и старший дежурного персонала (службы охраны) во внерабочее время;
- з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий Министерства;
- и) организация одновременно с тушением пожара эвакуации людей и защиты материальных ценностей - исполняют руководители структурных подразделений Министерства, руководители отделов, работники дежурного персонала (службы охраны);
- к) встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий Министерства, старший дежурного персонала (службы охраны);

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий Министерства, старший дежурного персонала (службы охраны);

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя указанного подразделения о конструктивных и технологических особенностях здания, территорий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий Министерства, старший дежурного персонала (службы охраны);

н) организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, - исполняют лица, ответственные за пожарную безопасность зданий Министерства, старший дежурного персонала (службы охраны).
