

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики и федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения

Статья 13. Федерального закона № 261-ФЗ

11.

Установлены ли по периметру объекта предупреждающие знаки, содержащие информацию о необходимости соблюдения ограничений и запретов и иную предусмотренную правилами информацию?

Пункт 7 Правил установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1033

12.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики?

Пункты 4 - 12 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070 (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2022 г., регистрационный № 71384) (далее - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей)

13.

Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к вводу в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств?

Пункты 13 - 26 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

14.

14.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к персоналу?

Пункты 27, 28 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

15.

15.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики?

Пункты 29, 30 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

16.

16.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к технической документации?

Пункты 31 - 43 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

17.

17.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированных систем управления?

Пункты 44 - 56 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

18.

18.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к организации и осуществлению оперативно-технологического управления?

Пункты 57 - 133 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

19.

19.

Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение требований к техническому водоснабжению объектов электроэнергетики?

Пункты 179, 180, 182 - 193 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

20.

Соблюдаются ли контролируемым лицом общие требования к эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций?

Пункты 194 - 205 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

21.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации топливно-транспортного хозяйства?

Пункты 206 - 208 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

22.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации хозяйства твердого топлива?

Пункты 209 - 216 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

23.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации хозяйства жидкого топлива?

Пункты 217 - 224 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

24.

Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к приему, хранению и подготовке к сжиганию жидкого топлива газотурбинной установки?

Пункты 225 - 229 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

25.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации пылеприготовительных установок?

Пункты 230 - 241 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

26.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации паровых и водогрейных котельных установок?

Пункты 242 - 251 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

27.

Выполняются ли контролируемым лицом общие требования к эксплуатации турбинных и газопоршневых установок тепловых электрических станций?

Пункты 252 - 264 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

28.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации паротурбинных установок?

Пункты 265 - 280 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

29.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации газотурбинной установки (автономных и работающих в составе парогазовой установки)?

Пункты 281 - 299 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

30.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации блочных установок тепловых электрических станций?

Пункты 300 - 308 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

31.

Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение общих требований к водоподготовке и водно-химическому режиму объектов электроэнергетики?

Пункты 309 - 311 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

32.

Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение требований к водоподготовке и

коррекционной обработке воды?

Пункты 312 - 319 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
33.

Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к водно-химическому режиму котлов-утилизаторов тепловых электрических станций с паротурбинными установками в составе энергоблока?

Пункты 320 - 324 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
34.

Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение требований к осуществлению химического контроля?

Пункты 325 - 328 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
35.

Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к нормам качества пара и воды?

Пункты 329 - 353 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
36.

Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение требований к эксплуатации стационарных теплофикационных установок?

Пункты 354 - 367 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
37.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации системы управления технологическими процессами?

Пункты 368 - 380 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
38.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к золоулавливанию и золоудалению?

Пункты 381 - 387 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
39.

Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к контролю за состоянием металла?

Пункты 388 - 392 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
40.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации генераторов и синхронных компенсаторов?

Пункты 393 - 444 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
41.

Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение требований к эксплуатации электродвигателей?

Пункты 445 - 461 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
42.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и масляных шунтирующих реакторов?

Пункты 462 - 485 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
43.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации распределительных устройств?

Пункты 486 - 513 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
44.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации аккумуляторных установок?

Пункты 514 - 527 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
45.

Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение требований к эксплуатации конденсаторных

установок напряжением 6 кВ и выше и частотой 50 Гц, предназначенных для выработки реактивной мощности и регулирования напряжения?

Пункты 528 - 536 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
46.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации выпрямителей, преобразователей тока (инверторов)?

Пункты 587 - 591 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
47.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики?

Пункты 592 - 611 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
48.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации заземляющих устройств?

Пункты 612, 613 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
49.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации защиты от перенапряжений?

Пункты 614 - 629 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
50.

Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение требований к эксплуатации освещения объектов электроэнергетики?

Пункты 630 - 638 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
51.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации электролизных установок?

Пункты 639 - 658 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
52.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к использованию энергетических масел?

Пункты 659 - 680 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей
53.

Выполняются ли контролируемым лицом требования по подготовке по новой должности (рабочему месту) в организации?

Пункты 15 - 22 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115) с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 ноября 2022 г. № 1271 (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2022 г., регистрационный № 71394) (далее - Правила работы с персоналом)
54.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к стажировке персонала?

Пункты 24 - 39 Правил работы с персоналом
55.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к предэкзаменационной подготовке и проверке знаний работников организации?

Пункты 40 - 64 Правил работы с персоналом
56.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к дублированию?

Пункты 66 - 72 Правил работы с персоналом
57.

Выполняются ли контролируемым лицом требования по допуску к самостоятельной работе персонала?

Пункты 73 - 79 Правил работы с персоналом

58.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к производственному инструктажу персонала?

Пункты 80 - 91 Правил работы с персоналом

59.

Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение инструктажей по охране труда

Пункты 91(1) - 91(21) Правил работы с персоналом

60.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к противопоаварийным и противопожарным тренировкам?

Пункты 92 - 97 Правил работы с персоналом

61.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к специальной подготовке?

Пункты 98 - 103 Правил работы с персоналом

62.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации)?

Пункты 104 - 107 Правил работы с персоналом

63.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к обходам и осмотрам рабочих мест?

Пункты 108 - 111 Правил работы с персоналом

64.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках?

Пункты 2.1 - 2.11 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657) 1 (далее - Правила охраны труда)

1 Срок действия документа ограничен 31 декабря 2025 года.

65.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок?

Пункты 3.1 - 3.13 Правил охраны труда

66.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при производстве работ в действующих электроустановках?

Пункты 4.1 - 4.17 Правил охраны труда

67.

Выполняются ли контролируемым лицом организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках?

Пункты 5.1 - 5.16 Правил охраны труда

68.

Выполняются ли контролируемым лицом требования по организации работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска?

Пункты 6.1 - 6.32 Правил охраны труда

69.

Выполняются ли контролируемым лицом требования по организации работ в электроустановках по распоряжению?

Пункты 7.1 - 7.18 Правил охраны труда

70.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации?

Пункты 8.1 - 8.6 Правил охраны труда

71.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуска к работе в электроустановках?

Пункты 9.1 - 9.3 Правил охраны труда

72.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению?

Пункты 10.1 - 10.11 Правил охраны труда

73.

Выполняются ли контролируемым лицом требования по надзору за бригадой и изменению состава бригады при проведении работ в электроустановках?

Пункты 11.1 - 11.6 Правил охраны труда

74.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при переводе на другое рабочее место?

Пункты 12.1 - 12.4 Правил охраны труда

75.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при оформлении перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановке?

Пункты 13.1 - 13.3 Правил охраны труда

76.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при сдаче-приемке рабочего места, закрытие наряда- допуска или распоряжения после окончания работы в электроустановках?

Пункты 14.1 - 14.5 Правил охраны труда

77.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при включении электроустановок после полного окончания работ?

Пункты 15.1 - 15.3 Правил охраны труда

78.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках?

Пункты 16.1 - 16.5 Правил охраны труда

79.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении отключений в электроустановках?

Пункты 17.1 - 17.6 Правил охраны труда

80.

Выполняются ли контролируемым лицом требования по вывешиванию запрещающих плакатов?

Пункты 18.1 - 18.3 Правил охраны труда

81.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при проверке отсутствия напряжения?

Пункты 19.1 - 19.6 Правил охраны труда

82.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при установке заземлений?

Пункты 20.1 - 20.4 Правил охраны труда

83.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при установке заземлений в распределительных устройствах?

Пункты 21.1 - 21.8 Правил охраны труда

84.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при установке заземлений на воздушных линиях электропередачи?

Пункты 22.1 - 22.12 Правил охраны труда

85.

Выполняются ли контролируемым лицом требования по ограждению рабочего места, вывешиванию плакатов безопасности?

Пункты 23.1 - 23.8 Правил охраны труда

86.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при работах в зоне влияния электрического и магнитного полей?

Пункты 24.1 - 24.18 Правил охраны труда

87.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на генераторах и синхронных компенсаторах?

Пункты 25.1 - 25.7 Правил охраны труда

88.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ в электролизных установках?

Пункты 26.1 - 26.20 Правил охраны труда

89.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на электродвигателях?

Пункты 27.1 - 27.10 Правил охраны труда

90.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на коммутационных аппаратах?

Пункты 28.1 - 28.7 Правил охраны труда

91.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ в комплектных распределительных устройствах?

Пункты 29.1 - 29.5 Правил охраны труда

92.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанциях и комплектных трансформаторных подстанциях?

Пункты 30.1 - 30.3 Правил охраны труда

93.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на силовых трансформаторах, масляных шунтирующих

и дугогасящих реакторах?

Пункты 31.1 - 31.9 Правил охраны труда

94.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока?

Пункты 32.1 - 32.3 Правил охраны труда

95.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на электрических котлах?

Пункты 33.1 - 33.4 Правил охраны труда

96.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при работах на электрофильтрах?

Пункты 34.1 - 34.5 Правил охраны труда

97.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ с аккумуляторными батареями?

Пункты 35.1 - 35.12 Правил охраны труда

98.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на конденсаторных установках?

Пункты 36.1 - 36.4 Правил охраны труда

99.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на кабельных линиях?

Пункты 37.1 - 37.51 Правил охраны труда

100.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи?

Пункты 38.1 - 38.89 Правил охраны труда

101.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при проведении испытаний и измерений?

Пункты 39.1 - 39.31 Правил охраны труда

102.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при обмыве и чистке изоляторов под напряжением?

Пункты 40.1 - 40.8 Правил охраны труда

103.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ со средствами связи, диспетчерского и технологического управления?

Пункты 41.1 - 41.59 Правил охраны труда

104.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики, со средствами измерений и приборами учета электроэнергии, вторичными цепями?

Пункты 42.1 - 42.12 Правил охраны труда

105.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ в

электрической части устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит?

Пункты 43.1 - 43.8 Правил охраны труда

106.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами?

Пункты 44.1 - 44.10 Правил охраны труда

107.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, подъемных сооружений и механизмов, лестниц?

Пункты 45.1 - 45.17 Правил охраны труда

108.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при организации работ командированного персонала?

Пункты 46.1 - 46.11 Правил охраны труда

109.

Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи?

Пункты 47.1 - 47.18 Правил охраны труда

110.

Выполняются ли контролируемым лицом общие требования к организации переключений в электроустановках?

Пункты 4 - 18 Правил переключений в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2018 г., регистрационный № 52754) с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 23 июня 2022 г. № 582 (зарегистрирован Минюстом России 29 июля 2022 г., регистрационный № 69462), от 12 августа 2022 г. № 811 (зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2022 г., регистрационный № 70433), от 4 октября 2022 г. № 1070 (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2022 г., регистрационный № 71384) (далее - Правила переключений в электроустановках)

111.

Выполняются ли контролируемым лицом общие требования к порядку переключений в электроустановках?

Пункты 81 - 88(3) Правил переключений в электроустановках

112.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к выполнению переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики?

Пункты 119 - 125 Правил переключений в электроустановках

113.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при проведении операций с выключателями, разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки?

Пункты 135 - 150 Правил переключений в электроустановках

114.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к персоналу, осуществляющему переключения в электроустановках?

Пункты 19 - 36 Правил переключений в электроустановках

115.

Выполняются ли контролируемым лицом требования, определяющие команды и разрешения на производство переключений?

Пункты 37 - 55 Правил переключений в электроустановках

116.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к программам и бланкам переключений?

Пункты 56 - 80 Правил переключений в электроустановках

117.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при особенностях переключений в схемах релейной защиты и автоматики?

Пункты 89 - 116 Правил переключений в электроустановках

118.

Выполняются ли контролируемым лицом требования переключений в электроустановках при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики и при проведении испытаний по комплексным программам?

Пункты 126 - 134 Правил переключений в электроустановках

119.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при снятии оперативного тока с приводов коммутационных аппаратов?

Пункты 151 - 159 Правил переключений в электроустановках

120.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при проверке положений коммутационных аппаратов?

Пункты 160 - 165 Правил переключений в электроустановках

121.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при операциях с оперативной блокировкой?

Пункты 166 - 173 Правил переключений в электроустановках

122.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при операциях с коммутационными аппаратами присоединений линий, трансформаторов (автотрансформаторов), синхронных компенсаторов и генераторов?

Пункты 174, 175 Правил переключений в электроустановках

123.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при операциях при переводе присоединений с одной системы шин на другую?

Пункты 176 - 183 Правил переключений в электроустановках

124.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при операциях при выводе из работы и вводе в работу линий электропередач?

Пункты 184 - 187 Правил переключений в электроустановках

125.

Выполняются ли контролируемым лицом требования при особенностях производства переключений при выводе в ремонт и вводе в работу линий электропередачи под наведенным напряжением?

Пункты 188 - 192 Правил переключений в электроустановках

126.

Выполняются ли контролируемым лицом общие требования к производству переключений в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения?

Пункты 193 - 201 Правил переключений в электроустановках
127.

Выполняются ли контролируемым лицом требования об особенностях организации переключений в электроустановках электрических сетей напряжением 35 кВ и ниже?

Пункты 202 - 220 Правил переключений в электроустановках
128.

Выполняются ли контролируемым лицом требования общих положений Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86 (далее - Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации)?

Пункты 1 - 6 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации
129.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к условиям и порядку вывода объектов диспетчеризации в ремонт?

Пункты 7 - 39 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации
130.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к общим условиям и порядку согласования вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации?

Пункты 40, 41, 43 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации
131.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку разработки и согласования предложений в отношении перечня мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации?

Пункты 82, 84, 90, 91 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации
132.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства?

Пункты 105, 108, 109, 111, 114 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации
133.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к условиям функционирования объекта диспетчеризации в период приостановления вывода его из эксплуатации?

Пункт 145 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации
134.

Выполняются ли контролируемым лицом при разработке и применении графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и при использовании противоаварийной автоматики требования общих положений Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290 (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2013 г., регистрационный № 29348) с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2018 г. № 898 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2018 г., регистрационный № 52677) (далее - Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения)?

Пункты 3 - 5, 7, 8 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения
135.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку разработки графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)?

Пункты 10, 11, 16 - 22, 24 - 26.1 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения

136.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)?

Пункты 27 - 42 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения

137.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к правилам использования противоаварийной автоматики?

Пункты 43 - 51 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения

138.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку определения величины технологической и (или) аварийной брони и требования к энергопринимающим устройствам, подключенным к токоприемникам технологической и (или) аварийной брони?

Пункты 53 - 56 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
заполнившего проверочный лист)

(место для подписи должностного лица,
заполнившего проверочный лист)

Приложение № 2

к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 7 августа 2023 г. № 284

Форма

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики в отношении субъектов электроэнергетики, эксплуатирующих объекты электросетевого хозяйства

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Дата заполнения проверочного листа:

5. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, место жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

п/п

Контрольные вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Ответы на вопросы

Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")

Да Нет Неприменимо

1

2

3 4 5 6 7

1.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к оказанию услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике?

Пункт 1 статьи 16 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ)

2.

Выполняются ли контролируемым лицом требования к подготовке, подтверждению готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики и аттестации работников по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики?