

О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции

Постановление Правительства Российской Федерации · № 396 · от 28.06.2006 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 28 ИЮНЯ 2006 Г. № 396

г. Москва

Утратило силу с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 841

О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, денатурирующих веществ в биоэтаноле, объема готовой продукции
В соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые требования к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, денатурирующих веществ в биоэтаноле, объема готовой продукции. (С 28 ноября 2019 г. в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 798)
2. Установить, что автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и обеспечивать для каждого наименования готовой продукции передачу информации по информационно-телекоммуникационным сетям в соответствии с перечнем и форматом, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, в технические средства фиксации и передачи информации об объеме производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - технические средства фиксации), которыми оснащается основное технологическое оборудование.
3. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации утвердить в месячный срок порядок оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного этилового спирта в готовой продукции, объема готовой продукции.
4. Министерству финансов Российской Федерации утвердить в месячный срок перечень информации, передаваемой автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции в технические средства фиксации.
5. Федеральной налоговой службе утвердить в 2-месячный срок формат информации, передаваемой автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции в технические средства фиксации.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков

Применяются с 1 января 2013 г. - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 175

ТРЕБОВАНИЯ

к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, денатурирующих веществ в биоэтаноле, объема готовой продукции

1. Автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, денатурирующих веществ в биоэтаноле, объема готовой продукции подразделяются на следующие виды: (С 28 ноября 2019 г. в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 798)

а) автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции;

б) автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции;

в) автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этаноле), объема фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола); (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1012)

г) автоматические средства измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле. (Дополнен с 28 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 798)

(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 175)

2. Автоматические средства измерения, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящих требований, должны обеспечивать измерение и учет следующих показателей:

а) объем готовой продукции в декалитрах;

б) объем безводного (100-процентного) спирта в готовой продукции в декалитрах;

в) количество готовой продукции, разлитой в потребительскую тару;

г) концентрация безводного спирта в готовой продукции в процентах.

3. Автоматические средства измерения, указанные в подпункте "б" пункта 1 настоящих требований, должны обеспечивать измерение и учет следующих показателей:

а) объем готовой продукции в декалитрах;

б) количество готовой продукции, разлитой в потребительскую тару.

3¹. Автоматические средства измерения, указанные в подпункте "в" пункта 1 настоящих требований, должны обеспечивать измерение и учет следующих показателей:

а) объем фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), декалитров;

б) объем безводного (100-процентного) спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этаноле), декалитров;

в) концентрация безводного спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этаноле), процентов.

(Пункт дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1012)

3². Автоматические средства измерения, указанные в подпункте "г" пункта 1 настоящих требований, должны обеспечивать измерение и учет концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле, процентов. (Дополнен с 28 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 798)

4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 175)

5. Автоматические средства измерения, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящих требований, должны обеспечивать для каждого наименования готовой продукции:

а) измерение объема готовой продукции с относительной погрешностью не более 0,5 процента;

б) измерение концентрации безводного спирта в готовой продукции с абсолютной погрешностью не более 0,5 процента объема готовой продукции;

в) измерение температуры готовой продукции с абсолютной погрешностью не более 0,5 градуса по Цельсию;

г) учет объема безводного спирта в готовой продукции:

с содержанием этилового спирта не менее 38 процентов объема готовой продукции с относительной погрешностью не более 0,8 процента;

с содержанием этилового спирта от 20 до 38 процентов объема готовой продукции с относительной погрешностью не более 1,5 процента;

с содержанием этилового спирта от 9 до 20 процентов объема готовой продукции с относительной погрешностью не более 3 процентов;

с содержанием этилового спирта менее 9 процентов объема готовой продукции с относительной погрешностью не более 4 процентов;

(С 01.11.2007 подпункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 685)

д) учет количества готовой продукции для продукции, разлитой в потребительскую тару, с отклонением не более 0,01 процента;

е) учет результатов измерения объема готовой продукции, объема безводного спирта в готовой продукции и количества готовой продукции, разлитой в потребительскую тару, нарастающим итогом с момента оснащения ими основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - основное технологическое оборудование), в том числе за каждые сутки;

ж) в случае остановки автоматического средства измерения, указанного в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящих требований, сохранение результатов измерения и учета показателей, указанных в пунктах 2 и 3 настоящих требований, с регистрацией времени и даты остановки и возобновления работы средства измерения;

з) в случае остановки автоматического средства измерения, указанного в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящих требований, прекращение подачи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от основного технологического оборудования или переключение на резервное автоматическое средство измерения, указанное в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящих требований, в случае непрерывной подачи этилового спирта от указанного оборудования;

и) предотвращение искажения и подделки результатов измерений и учета показателей, указанных в пунктах 2 и 3 настоящих требований;

к) сохранность показателей, указанных в пунктах 2 и 3 настоящих требований, при изменении или прекращении подачи энергии от внешних источников в течение 5 лет; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 175)

л) учет измеренных показателей объема готовой продукции, объема безводного (100-процентного) спирта в готовой продукции и концентрации безводного спирта в готовой продукции (в процентах) при температуре +20°C. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 175)

5¹. Автоматические средства измерения, указанные в подпункте "в" пункта 1 настоящих требований, должны обеспечивать:

а) измерение объема фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) с относительной погрешностью не более 0,5 процента;

- б) измерение концентрации безводного спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этанол) с абсолютной погрешностью не более 0,5 процента объема готовой продукции;
- в) измерение температуры фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) с абсолютной погрешностью не более 0,5 градуса по Цельсию;
- г) учет объема безводного спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) с относительной погрешностью не более 0,8 процента;
- д) в случае остановки автоматического средства измерения, указанного в подпункте "в" пункта 1 настоящих требований, сохранение результатов измерения и учета показателей, указанных в пункте 3¹ настоящих требований, с регистрацией времени и даты остановки и возобновления работы средства измерения;
- е) в случае остановки автоматического средства измерения, указанного в подпункте "в" пункта 1 настоящих требований, прекращение подачи фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) от основного технологического оборудования для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) или переключение на резервное автоматическое средство измерения, указанное в подпункте "в" пункта 1 настоящих требований, в случае непрерывной подачи фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) от указанного оборудования;
- ж) предотвращение искажения и подделки результатов измерений и учета показателей, указанных в пункте 3¹ настоящих требований;
- з) сохранность показателей, указанных в пункте 3¹ настоящих требований, при изменении или прекращении подачи энергии от внешних источников в течение 5 лет;
- и) учет измеренных показателей объема фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), объема безводного (100-процентного) спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этанол) и концентрации безводного спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этанол) (процентов) при температуре +20°C.

(Пункт дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1012)

5². Автоматические средства измерения, указанные в подпункте "г" пункта 1 настоящих требований, должны обеспечивать:

- а) измерение концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле с относительной погрешностью не более 2,5 процента;
- б) в случае остановки автоматического средства измерения, указанного в подпункте "г" пункта 1 настоящих требований, сохранение результатов измерения и учета показателя, указанного в пункте 3² настоящих требований, с регистрацией времени и даты остановки и возобновления работы средства измерения;
- в) в случае остановки автоматического средства измерения, указанного в подпункте "г" пункта 1 настоящих требований, прекращение подачи биоэтанола от основного технологического оборудования или переключение на резервное автоматическое средство измерения, указанное в подпункте "г" пункта 1 настоящих требований, в случае непрерывной подачи биоэтанола от указанного оборудования;
- г) предотвращение искажения и подделки результатов измерений и учета показателя, указанного в пункте 3² настоящих требований;
- д) сохранность показателя, указанного в пункте 3² настоящих требований, при изменении или прекращении подачи энергии от внешних источников в течение 5 лет;
- е) учет измеренных показателей концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле при температуре +20°C.

(Дополнено подпунктом с 28 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 798)

6. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 2)

7. Основное технологическое оборудование оснащается автоматическими средствами измерения,

указанными в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящих требований, в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации, в местах, обеспечивающих возможность и достоверность измерения и учета показателей, указанных в пунктах 2 и 3 настоящих требований, а также прекращение подачи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в случае остановки автоматического средства измерения, указанного в пункте 1 настоящих требований, при невозможности переключения на резервное автоматическое средство измерения, указанное в пункте 1 настоящих требований.

8. Основное технологическое оборудование для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанол) оснащается автоматическими средствами измерения, указанными в подпункте "в" пункта 1 настоящих требований, в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации, в местах, обеспечивающих возможность и достоверность измерения и учета показателей, указанных в пункте 3¹ настоящих требований, а также прекращение подачи фармацевтической субстанции спирта этилового (этанол) в случае остановки автоматического средства измерения, указанного в подпункте "в" пункта 1 настоящих требований, при невозможности переключения на резервное средство измерения. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1012)

9. Основное технологическое оборудование для производства биоэтанола помимо автоматических средств измерения, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящих требований, оснащается автоматическими средствами измерения, указанными в подпункте "г" пункта 1 настоящих требований, в соответствии с порядком, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации, в местах, обеспечивающих возможность и достоверность измерения и учета показателей, указанных в пунктах 2 и 3² настоящих требований, а также прекращение подачи биоэтанола в случае остановки автоматических средств измерения, указанных в подпунктах "а" и "г" пункта 1 настоящих требований, при невозможности переключения на резервное средство измерения. (Дополнен с 28 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 798)