

О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Постановление · № 248 · от 07.03.2019 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 7 МАРТА 2019 Г. № 248

МОСКВА

О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; 2015, № 46, ст. 6397; 2016, № 40, ст. 5733; 2017, № 48, ст. 7219; 2018, № 3, ст. 553).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 марта 2019 г. № 248

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила противопожарного режима
в Российской Федерации

1. В абзацах первом и втором пункта 21 слова "зданий и сооружений" заменить словами "объектов защиты".
2. В пункте 61:
в абзаце втором слова "зданий и сооружений" заменить словами "объектов защиты";
в абзаце третьем слова "На объекте защиты" заменить словами "В зданиях и сооружениях".
3. Пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания:
"Руководитель организации обеспечивает железнодорожный подвижной состав огнетушителями по нормам согласно приложению № 2 1 , а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя."
4. Пункт 83 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:
"и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении."
5. Раздел XI дополнить пунктом 288 1 следующего содержания:
"288 1 . Пассажирские вагоны, локомотивы и моторвагонный подвижной состав обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства на каждого работника поездной бригады и не менее одного средства на каждого работника локомотивной бригады."
6. Наименование приложения № 1 после слов "автозаправочных станций" дополнить словами "и железнодорожного подвижного состава".

7. Наименование приложения № 2 после слов "автозаправочных станций" дополнить словами "и железнодорожного подвижного состава".

8. Дополнить приложением № 2 1 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 1

к Правилам противопожарного режима
в Российской Федерации

НОРМЫ

обеспечения огнетушителями железнодорожного подвижного состава

Наименование

объекта защиты

Измеритель

Класс пожара

Огнетушители

с рангом тушения модельного очага

Количество (не менее, штук)

Электровозы

секция А, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, Е

2

Тепловозы

секция А, В, Е 2А, 55В, С, Е

или 55В, Е

2

Газотурбовозы

секция А, В, С, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, С, Е

2

Электропоезда,

дизель-поезда, дизель-

электропоезда

9- и 12-вагонные

поезд А, В, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, Е

6

4- и 8-вагонные

поезд А, В, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, Е

4

Рельсовые автобусы, автомотрисы

1- и 2-вагонные

поезд А, В, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, Е

2

2- и 4-вагонные

поезд А, В, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, Е

4

Рефрижераторные секции

секцияА, В, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, Е

2

Пассажирские вагоны

Вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров

вагонА, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, С, Е

1

34В, С, Е

2

Багажные, почтовые

вагонА, В, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, С, Е

2

34В, С, Е

1

Вагоны-рестораны

вагонА, В, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, С, Е

3

34В, С, Е

2

Двухэтажные вагоны,

предназначенные для перевозки пассажиров

вагонА, В, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, С, Е

2

34В, С, Е

3

Двухэтажные

вагоны-рестораны

вагонА, В, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, С, Е

3

34В, С, Е

3

Вагоны служебно-

технические, служебные, испытательные и измерительные лаборатории

вагонА, В, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, С, Е

2

34В, С, Е

1

Специальные вагоны пассажирского типа

вагонА, В, Е2А, 55В, С, Е

или 55В, Е

2

Примечание.

В железнодорожном подвижном составе, в котором находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители."
