

Об установлении размера санитарно-защитной зоны для имущественного комплекса филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация", расположенного на территории г. Кашира-2 Московской области

Постановление · № 50 · от 10.04.2017 · Главный государственный санитарный врач · Действует без изменений

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

10 апреля 2017 г. № 50

Об установлении размера санитарно-защитной зоны для
имущественного комплекса филиала "Каширская ГРЭС"
АО "Интер РАО-Электрогенерация", расположенного на
территории г. Кашира-2 Московской области

Зарегистрировано Минюстом России 10 мая 2017 г.

Регистрационный № 46638

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации А.Ю.Попова, рассмотрев материалы по вопросу об установлении размера санитарно-защитной зоны для имущественного комплекса филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация", расположенного на территории г. Кашира-2 Московской области, на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:37:0060602:15; 50:37:0060602:16; 50:37:0060604:9, 50:37:0060601:48, 50:37:0060601:50, 50:37:0050134:47, 50:37:0050134:48, 50:37:0050134:49, 50:37:0050134:50, 50:37:0050134:51, 50:37:0050134:52, 50:37:0050134:53, 50:37:0000000:7198, 50:37:0000000:7199, и в целях предотвращения угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. 1), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 11; № 27, ст. 3951; № 29 (ч. 1), ст. 4339, ст. 4359; 2016, № 27 (ч. 1), ст. 4160; № 27 (ч. 2), ст. 4238) и в соответствии с пунктами 4.2 и 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, зарегистрировано Минюстом России 25.01.2008, регистрационный № 10995); с изменениями № 1 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 № 25, зарегистрировано Минюстом России 07.05.2008, регистрационный № 11637); с изменениями № 2 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2009 № 61, зарегистрировано Минюстом России 27.10.2009, регистрационный № 15115); с изменениями и дополнениями № 3 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122, зарегистрировано Минюстом России 12.10.2010, регистрационный № 18699); с изменениями № 4 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.04.2014 № 31, зарегистрировано Минюстом России 20.05.2014, регистрационный № 32330) постановляю:

1. Установить для имущественного комплекса филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация", расположенного на территории г. Кашира-2 Московской области, санитарно-защитную зону следующих размеров:
 - в северном направлении - от 570 метров до 150 метров от угольного склада (по урезу воды р. Оки); от центральной части территории - по границе предприятия (берег р. Оки); от золоотвала - от 300 метров до 750 метров и далее до 180 метров (вдоль берега р. Оки);
 - в северо-восточном и восточном направлениях - 120 метров от золоотвала (до уреза воды р. Оки);
 - в юго-восточном направлении - 50 метров от золоотвала (по границе жилой застройки);
 - в южном направлении - от 5 до 50 метров от границы основной промышленной площадки (по границе жилой застройки, садовых участков);
 - в юго-западном направлении - 50 метров от границы основной промышленной площадки (по границе жилой застройки);
 - в западном и северо-западном направлениях - 460 метров от основной промышленной площадки (до границ спиртового завода "Рус Алко").
 2. Руководителю Управления Роспотребнадзора по Московской области М.Ю.Соловьеву обеспечить контроль за соблюдением размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация", расположенного на территории г. Кашира-2 Московской области.
 3. Заместителю Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В.Брагиной довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В.Брагину.
- А.Ю.Попова