Об утверждении СП 2.5.2632-10

Постановление · № 57 · от 17.05.2010 · Главный государственный санитарный врач · Утратил силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 17 мая 2010 г. N 57
Об утверждении СП 2.5.2632-10
Зарегистрировано Минюстом России 13 июля 2010 г.
Регистрационный N 17802
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
Утвердить санитарные правила СП 2.5.2632-10 "Изменения и дополнения N 1 к СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий"" (приложение).
Г.Г.Онищенко

_____
Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2003 г., регистрационный N 4567.

_____
Приложение
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Изменения и дополнения N 1
к СП 2.2.1.1312-03
Санитарные правила
СП 2.5.2632-10
Внести изменения и дополнения N 1 в главу 10 СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий".
1. Пункт 10.10 изложить в редакции:
"При проектировании помещений без естественного освещения необходимо предусматривать:
- использование в осветительных установках общего и местного освещения источников света со спектральным составом, приближенным к спектру естественного света: газоразрядных источников света или светодиодов белого свечения (с коррелированной цветовой температурой от 2400°К до 6700°К);
- повышение нормируемой освещенности для соответствующего разряда зрительных работ на одну ступень по шкале освещенности;
- устройство динамического освещения, т. е. освещения, при котором предусматривается изменение уровня освещенности или спектрального состава излучения источников света в динамике рабочего дня, в периоды, предшествующие развитию утомления;
- использование специальных архитектурных приемов, имитирующих естественное освещение

(витражи, ложные окна и т. д.).
2. Пункт 10.12 изложить в редакции:
"При проектировании осветительных установок в помещениях, предназначенных для выполнения зрительных работ с высоким требованием к цветоразличению, следует выбирать источники света с высоким индексом цветопередачи (70 ед.