

# О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937

Постановление · № 200 · от 21.02.2025 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2025 Г. № 200

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 34, ст. 5483).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 21 февраля 2025 г. № 200

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Правила технологического функционирования электроэнергетических систем

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Единая энергетическая система России включает в себя 3 синхронные зоны.

Первая синхронная зона включает в себя все объединенные энергосистемы, кроме объединенной энергосистемы Востока и энергосистемы Калининградской области, входящей в объединенную энергосистему Северо-Запада.

Вторая синхронная зона включает в себя объединенную энергосистему Востока, которая работает изолированно от первой синхронной зоны.

Калининградская синхронная зона включает в себя энергосистему Калининградской области."

2. В пункте 11:

а) абзац второй после слов "Во второй синхронной зоне" дополнить словами "и Калининградской синхронной зоне";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"В Калининградской синхронной зоне Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах допускается невыполнение требований, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, при отключении генерирующего оборудования на время, не превышающее 20 минут."

