

О внесении изменений в приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323

Приказ · № 57 · от 07.02.2008 · Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий · Утратил силу

ПРИКАЗ

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

от 7 февраля 2008 г. N 57

О внесении изменений в приказ МЧС России от 20.06.2003 N 323

Зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2008 г.

Регистрационный N 11238

Внести изменения в приказ МЧС России от 20.06.2003 N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2003 г., регистрационный N 4837) согласно приложению.

Министр С.К.Шойгу

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приказ МЧС России от 20.06.2003 N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)"

Внести в нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утвержденные приказом МЧС России от 20.06.2003 N 323, следующие изменения:

1. Главу 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Вариант организации эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения - один из возможных сценариев движения людей к эвакуационным выходам, зависящий от места возникновения пожара, распространения опасных факторов пожара, а также объемно-планировочных решений здания. Соединительные линии - провода, кабели, а также радиоканальные линии, обеспечивающие соединение между компонентами систем пожарной автоматики, в том числе систем оповещения и управления эвакуацией."

2. В главе 3:

а) абзацы седьмой и восьмой пункта 3.1 исключить;

б) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2. СОУЭ должна проектироваться с целью обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.";

в) абзац второй пункта 3.9 изложить в следующей редакции:

"Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания

$t > 1,2 (t + t_0)$,

откр. н.э.

где:

t - время от начала пожара до момента отказа СОУЭ

отк в результате воздействия опасных факторов пожара, мин.,

t - расчетное время эвакуации людей, мин.,

p

1,2 - коэффициент запаса,

t - интервал времени от возникновения пожара до начала

н.э. эвакуации людей, мин.";

г) пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания:

"Радиоканальные соединительные линии должны быть обеспечены системой автоматического контроля их исправности.";

д) пункт 3.12 исключить.

3. В таблице 2 главы 5:

а) пункты 5, 6, 7, 19, 20 изложить в следующей редакции: +-----

Группа зданий, сооружений	Наименование	Тип СОУЭ	Значение	Примечания
5. Предприятия	До 500	1	*	Торговые залы торговли
6. Дошкольные	До 100	1	*	Учреждения (число мест)
7. Школы и учебные	До 270	1	*	Только
19. Жилые здания	До 11	1	*	Требуется

б) Примечание к таблице дополнить пунктом следующего содержания:

"5. Для зданий и сооружений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в которых предусмотрено устройство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым пожарным оповещателям, устанавливаемым внутри зданий и сооружений, должна быть предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий и сооружений. Способ прокладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей снаружи зданий и сооружений определяются проектной организацией."

